



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0804...45-1* / 2023 г.

ДО
Г-Н ГЕОРГИ МАРИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ПРО ЕЛЕКТРО“ ЕООД
ГР. ХАСКОВО
БУЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ № 11В, ЕТ.2, ОФИС 4

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ФЕЦ в УПИ II - 215, кв. 34 и кабелна линия ниско напрежение преминаваща през УПИ I - 214, УПИ XI -214, УПИ II - 215, кв. 34, с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-45/09.01.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа, като за съоръжението ще се използват 110 броя моно кристални фотоволтаични панели, с индивидуална пикова мощност от 545 Wp. Сумарната мощност на съоръжението възлиза на 59.95 kWp. Фотоволтаичните панели ще се монтират на метална носеща конструкция, трайно прикрепена към терена чрез набивни колони.

Предвижда се изграждане на нова техническа инфраструктура – кабелна линия ниско напрежение /0.40 kV/за връзка на съоръжението към техническа инфраструктура.

Кабелната линия тип САВТ 4x70.0 мм² ще се полага в изкоп 0.8/0.4 м² от табло ниско напрежение /ТНН/ на БКТП/ТП „З-Православен“ до главно разпределително табло на съоръжението, ситуирано в имота.

Имотът и трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.



В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: „Изграждане на ФЕЦ в УПИ II - 215, кв. 34 и кабелна линия ниско напрежение преминаваща през УПИ I – 214, УПИ XI -214, УПИ II - 215, кв. 34, с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
За Директор на РИОСВ - Пловдив
Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г.
на Директора на РИОСВ - Пловдив

