



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-101-1/15.02 /2023 г.

ДО

Г-Н АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ АСЕНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ДЖЕНЕРАЛ АПАРТМЪНТС“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ
УЛ. „ПЛОВДИВ-СЕВЕР“ №64А

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „**Външно кабелно захранване на обект „Ново ниско и средно застрояване, свързано със застрояването в УПИ II-518.1715“** с местонахождение ул. „Ген. Данаил Николаев“ №75, УПИ I-518.1716, обществено обслужване, социални дейности от кв. 3 по плана на ЖК „Волга-Ген. Данаил Николаев“ ПИ с идентификатор 56784.518.1716 по КК на гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АСЕНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-101/16.01.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на БКТП 2x800kVA, 20/0.4kV - готова за работа бетонна комплектна разпределителна уредба.

За захранване на електромерните табла на всяка жилищна секция ще се положат кабели НН. Захранването на новия трафопост ще се осъществи с муфирането на съществуваща кабелна линия извод от РУ-20 Kv на ТП „Скакавица“ и изграждането на нова кабелна линия КЛ-20 kv с полагането на кабел тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm² RM/25 от мястото на разкъсване до КРУ-20 Kv на БКТП нов. Съществуващата кабелна линия към РУ-20Kv на ТП „Петър Берон“ се разкъсва пред новия трафопост и се въвежда директно /без муфиране/ към КРУ-20 Kv на БКТП нов и с това на схемата на захранващи кабелни линии 20 KV се възстановява. Трасето на новата кабелна линия се разполага изцяло в тротоара на ул. „Елин Врѝх“, като новите захранващи кабели се полагат в новопроектирано трасе.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Външно кабелно захранване на обект „Ново ниско и средно застрояване, свързано със застрояването в УПИ II-518.1715“** с местонахождение ул. „Ген. Данаил Николаев“ №75, УПИ I-518.1716, обществено обслужване, социални дейности от кв. 3 по плана на ЖК „Волга-Ген. Данаил Николаев“ ПИ с идентификатор 56784.518.1716 по КК на гр. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

