



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0301-235-1/07-03.....2023 г.

ДО  
Г-Н  
ГР. ПЛОВДИВ  
Б

ИГНАТОВ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на уличен водопровод за УПИ III /ПИ с ИД №47113.502.650/ кв. 35, с. Манолско Конаре, общ. Марица, с адм. адрес: ул. „29-та““

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИГНАТОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-235/27.01.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод за УПИ III /ПИ с ИД №47113.502.650/ кв. 35, с. Манолско Конаре, общ. Марица, с адм. адрес: ул. „29-та“.

Захранването на имота ще се осъществи чрез изграждане на уличен водопровод РЕ-ND ф90, който ще се захрани от водопровод ЕØ80 по минаващ по улица „29-та“, като трасето на новопроектирания водопровод ще премине по улица „29-та“. Новопроектирания водопровод ще се разположи на 1,5м. от имотните граници в път. Новопредвиденото трасе ще се изпълни с тръби с диаметър РЕ – HDØ90/5,4мм/1.0MPa. Новопроектирания водопровод ще се разположи на 2,5м. от имотните граници в път. В съответствие с изискванията на Наредба № Из-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар по трасето на новопроектирания водопровод в края му се предвижда 1 бр. ПХ 70/80, надземен тип. Сградното отклонение за имота ще бъде изпълнено от полиетиленови тръби с диаметър съгласно съществуващ проект за сградата. Отклонението се предвижда да бъде изпълнено посредством водовземна скоба. Връзките на ПЕВП тръби с тротоарния СК ще бъдат резбови.

Общата дължина на новоизградения водопровод ще е 28 м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №3333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на уличен водопровод за УПИ III /ПИ с ИД №47113.502.650/ кв. 35, с. Манолско Конаре, общ. Марица, с адм. адрес: ул. „29-та““ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.



С уважение,

**ИВАЙЛО ИОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

