



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ДВР-95-4/09-01 / 2023 г.

ДО

Г-ЖА МАРИЯ ХРИСТОСОВА ТИНКОВА-СОЛАЧКА
УПРАВИТЕЛ НА „СОЛАРИ М“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ
УЛ. „ЧЕТВЪРТИ ЯНУАРИ“ №38, ВХ.А, ЕТ.1, АП.1

Относно: Уведомление за промяна на инвестиционно предложение (ИП):
"Фотоволтаична централа с мощност до 200 kW и помощни сгради" в поземлени имоти 63567.88.15, 63567.88.16 и уведомление за инвестиционно предложение:
„Кабелно присъединяване НН на Фотоволтаична електроцентрала 185 kW в ПИ 63567.88.829-образуван от обединяване на имоти 63567.88.15, 63567.88.16“, преминаващо през ПИ 63567.88.18 и 63567.88.30 по КК на с. Ръжево Конаре, Община Калояново, обл. Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТИНКОВА-СОЛАЧКА,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-95/13.01.2023 г., допълнителни информации с вх.№ОВОС-95-3/28.02.2023 г., вх.№ОВОС-229/26.01.2023 г. и вх.№ОВОС-229-1/07.03.2023 г. за горесцитираните инвестиционни предложения, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционните предложения попадат в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесените информации може да бъдат приети като уведомления по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

За инвестиционно предложение "Фотоволтаична централа с мощност до 200 kW и помощни сгради" в поземлени имоти 63567.88.15, 63567.88.16 (ПИ 63567.88.829-нов) е издадено Решение № Пд-ОС-17/2022 г. на директора на РИОСВ-Пловдив за съгласуване, съгласно чл.18 от Наредбата за ОС. Поземлени имоти 63567.88.15 и 63567.88.16 са обединени в ПИ 63567.88.829 по КК на с. Ръжево Конаре, Община Калояново.

Приемаме внесеното уведомление с вх.№ОВОС-95/13.01.2023 г. и допълнителна информация с вх.№ОВОС-95-3/28.02.2023 г. като уведомление за промяна на горесцитираното инвестиционно предложение. Съгласно представената информация се предвижда **промяна в мощността на фотоволтаичната централа до 200 kW на 185 kW**. Не се променят останалите параметри на фотоволтаичната централа.

Съгласно представената информация в уведомление с вх.№ОВОС-229/26.01.2023 г. се предвижда изграждане на кабелно присъединение НН за обект: „Фотоволтаична електроцентрала 185kWp, находяща се в УПИ 88.829-производствени и складови дейности и фотоволтаична централа, представляващ ПИ с ИД 63567.88.829 по КК и КР на село Ръжево Конаре, Община Калояново. Кабелното присъединяване НН ще преминава през ПИ 63567.88.18 и 63567.88.30 – общински пътища и за одобряване на ПУП-ПП е издадено решение на Общински съвет №365/2022 г. и ще се реализира чрез изграждане на нова кабелна линия от табло ТИ тип ТЕПО В+ТТ трифазно на напрежение 230/400V, 50 Hz, ТНН на ТП/БКТП ТП"Стопански двор".КЛ/ВЛ „Ръжево Конаре, подстанция "Чернозем", до Табло ГРТ на централата в имота.



Кабелното захранване 1kV ще се изпълни с кабел САВТ 4x240+120 мм², изтеглен в тръба Kogoflex Ø110, положена свободно в изкоп по избраното трасе. Дължината на външно кабелно захранване ще бъде 156 м.

Имотите, предмет на инвестиционните предложения **попадат** в границите на защитена зона BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 ал.2 от Наредбата по ОС се констатира, че инвестиционното предложение **е допустимо** спрямо режима на Защитена зона BG0000429 „Река Стряма“ определена със заповедта за обявяването и.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционните предложения не са свързани с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на имотите.

Така заявено ИП и предвидените дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявените *промяна на инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична централа с мощност до 200 kW и помощни сгради“* в поземлени имоти 63567.88.15, 63567.88.16 и инвестиционно предложение „Кабелно присъединяване НН на Фотоволтаична електроцентрала 185 kW в ПИ 63567.88.829-образуван от обединяване на имоти 63567.88.15, 63567.88.16, преминаващо през ПИ 63567.88.18 и 63567.88.30 по КК на с. Ръжево Конаре, Община Калояново, обл. Пловдив е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,
ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

