



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0001-306-1/16.03/2023 г.

ДО  
Г-Н ИВАН АТАНАСОВ АНТОНОВ  
УПРАВИТЕЛ НА „ВАСИЛЕВ БРЮ“ ЕООД  
С. ЖИТНИЦА  
УЛ. „29-ТА“ №13

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електроцентрала(ФЕЦ) на земя“ в поземлен имот с идентификатор 29475.4.125 (УПИ – 004125) по КК на с. Житница, местност „Асанов мост“, общ. Калояново, обл. Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНТОНОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-306/03.02.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с максимална мощност 2493,92 kWp в поземлен имот с идентификатор 29475.4.125(УПИ – 004125) по КК на с. Житница, местност „Асанов мост“, общ. Калояново, обл. Пловдив предвиден да се осъществи на един етап, включващ изграждането на цялата система, състояща се от общо 2170 бр. фотоволтаични панела, монтирани върху метална конструкция на земя. Панелите ще са групирани общо в 176 стринга, в различна конфигурация. За повишаване на напрежението, подходящо за пренос към мрежата СрН на ЕР Юг ЕАД в северния и южния край на ПИ 004125, ще се изградят два трафопоста. Трафопостът и кабелната линия 20 kV ще бъдат по отделен проект, като кабелната линия ще е по проект на ЕР Юг.

Не се предвижда генериране на отпадъчни води. Дъждовните води ще се изливат свободно в зелените площи.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала(ФЕЦ) на земя“** в поземлен имот с идентификатор 29475.4.125 (УПИ – 004125) по КК на с. Житница, местност „Асанов мост“, общ. Калояново, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

