



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № OBOS-311-1 / 16.03. / 2023 г.

ДО

Г-н ИЛИЯ БРИШИМОВ  
УПРАВИТЕЛ НА „СЪНИ ПАРК 22“ ООД  
С. МАРКОВО, УЛ. „КОКИЧЕ“ № 6

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 200kW“ за отдаване на енергията в електроразпределителната мрежа, на земя в УПИ VI-786,787 фотоволтаична централа, кв. 62, по плана на с. Градина, общ. Първомай, област Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРИШИМОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №OBOS-311/03.02.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 200kW за отдаване на енергията в електроразпределителната мрежа, на земя в УПИ VI-786,787 фотоволтаична централа, кв. 62, по плана на с. Градина, общ. Първомай, област Пловдив. Строежът на фотоволтаичната централа ще се реализира на един етап. Предложението е за ново строителство, като в имота ще бъдат изградени метални конструкции, на които ще бъдат монтирани фотоволтаичните елементи.

Инсталацията ще се състои от фотоволтаични модули, групирани в стрингове. Стринговете се формират от определен брой последователно свързани панели за получаване на подходящо напрежение на входовете на инверторите. Инверторите ще преобразуват произведената ел. енергия с постоянно напрежение в трифазно променливо напрежение. От инверторите електроенергията се пренася в Главно разпределително табло, от където чрез кабел се пренася към ново електромерно табло.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото ИП: „**Фотоволтаична електроцентrala с мощност 200kW**“ за отдаване на енергията в електроразпределителната мрежа, на земя в УПИ VI-786,787 фотоволтаична центrala, кв. 62, по плана на с. Градина, общ. Първомай, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

