



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0000-446-1 / 31.03. /2023 г.

ДО  
Г-Н НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ  
УПРАВИТЕЛ НА „ЕНДЖИ ГРУУП“ ЕООД  
С. РОЗИНО  
ОБЩ. КАРЛОВО  
СТОПАНСКИ ДВОР  
КВАРТАЛ 1, ПАРЦЕЛ 16

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична инсталация с мощност до 60 kWp, върху съществуващ покрив на едноетажна сграда“ находяща се в поземлен имот с идентификатор 36498.39.203 по КК и КР на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, местност „Пейчиновото“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-446/16.02.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 60 kWp, върху съществуващ покрив на едноетажна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 36498.39.203 по КК и КР на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, местност „Пейчиновото“.

ФЕЦ ще се състои от 133 броя фотоволтаични модули, които ще бъдат монтирани върху метална носеща конструкция на покрив.

Инверторите на напрежение ще се монтират в източната част на сградата. Променливотоковото табло на фотоволтаичната централа ще се монтира до инверторите на напрежение. От инверторите до фотоволтаичните модули, кабелите ще се разположат в перфорирана кабелна скара с капак по фасадата или покрива.

Електромерното табло ще бъде монтирано до БКТП „Ники“. Външно ел. захранване се изпълнява с 1 брой кабел СВТ 4x70 mm<sup>2</sup> в изкоп.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона: BG0002128 „Централен Балкан Буфер“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони  
**BG0002128 „Централен Балкан Буфер“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Фотоволтаична инсталация с мощност до 60 kWp, върху съществуващ покрив на едноетажна сграда**“ находяща се в поземлен имот с идентификатор 36498.39.203 по КК и КР на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, местност „Пейчиновото“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

