



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-517-1/31.03*.....2023 г.

ДО

Г-Н АСЕН АРСОВ СТОЙКОВ

УПРАВИТЕЛ НА „АСС-СИНКО“ ЕООД

ГР. ПЕРУЩИЦА, „СТОПАНСКИ ДВОР“ № 1

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 229,70 kWp върху покривни конструкции на съществуващи сгради в имот 39921.504.162 в землището на гр. Кричим, общ. Кричим и Кабелна линия НН от ГРТ на обекта до ново ел. табло на ТП „Кочо Честименски“

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЙКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-517/23.02.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 229,70 kWp върху покривни конструкции на съществуващи сгради в имот 39921.504.162 в землището на гр. Кричим, общ. Кричим и Кабелна линия НН от ГРТ на обекта до ново ел. табло на ТП „Кочо Честименски“.

Фотоволтаичната електроцентрала ще е за собствени нужди с продажба на излишъка от електроенергията. Централата ще се изгради на два покрива на съществуващи сгради. За нуждите на новопроектираната ФЕЦ на покрива ще се монтират метални конструкции, на които ще се монтират фотоволтаичните панели.

Посредством кабелна линия НН NYU3x185+95 ГРТ на обекта ще се свърже с ново ел. табло на ТП „Кочо Честименски“.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед на МОСВ №РД-278/31.03.2021 г. (ДВ бр.45/2021 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0001030 „Родопи-Западни“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 229,70 kWp върху покривни конструкции на съществуващи сгради в имот 39921.504.162 в землището на гр. Кричим, общ. Кричим и Кабелна линия НН от ГРТ на обекта до ново ел. табло на ТП „Кочо Честименски“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

