



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите- Пловдив

Изх. № *ОВОС-561-1/21.02./2023* г.

ДО
Г-Н **ПАВЛОВ**
ГР. РАКОВСКИ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на уличен водопровод и улична канализация“ до ПИ с ИД №62075.700.720 през ПИ с ИД №62075.700.37 и ПИ с ИД №62075.700.731, гр. Раковски, Община Раковски

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-561/27.02.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод и улична канализация до ПИ с ИД №62075.700.720 през ПИ с ИД №62075.700.37 и ПИ с ИД №62075.700.731, гр. Раковски, Община Раковски.

Захранването на имота ще се осъществи чрез изграждане на уличен водопровод PE-HD ф90, който ще се захрани от съществуващ водопровод от тръби PE-HD ф90, изпълнен по ПИ с ИД №62075.700.37, то ще премине през ПИ с ИД №62075.700.37 и ПИ с ИД №62075.700.731. Новопроектираният водопровод ще се разположи на 1,5м. от имотните граници в път. По трасето на новопроектирания водопровод са предвидени 3 броя ПХ, които са заложени надземни. Общата дължина на водопровода ще е 268 м.

Предвижда се изпълнение на улична канализация ф 300 от тръби HDPE SN8 /за тежко натоварване/. Общата дължина на трасето е 286м, като то ще се включва в новопроектирана шахта на уличен канал PE ф300 по прилежащата улица ПИ с ИД №62075.700.37. Новопроектираното трасе ще премине през ПИ с ИД №62075.700.37 и ПИ с ИД №62075.700.731. По трасето на новопроектираната канализация са предвидени 5 броя РШ. Общата дължина на новоизградената канализация ще е 286 м.

Имотите, през които ще преминава трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000291 „Гора Шишманци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-383/16.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/02.06.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на уличен водопровод и улична канализация“** до ПИ с ИД №62075.700.720 през ПИ с ИД №62075.700.37 и ПИ с ИД №62075.700.731, гр. Раковски, Община Раковски е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ-Пловдив

