



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0580-530-1/130-03...../2023 г.

ДО

Г-Н СТОЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЮНАЙТЕД ОЙЛС БЪЛГАРИЯ“ ООД
ГР. ВАРНА, Р-Н МЛАДОСТ
УЛ. „ИВАЦ ВОЙВОДА“ №17

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ФЕЦ с мощност 156,42 kWp върху покрива на промишлена сграда“ в сграда с идентификатор 87240.501.1332.1, находящ се в УПИ VI, кв. 103, с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив и „Изграждане на подземно присъединително трасе - полагане на електропреносен кабел“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-530/23.02.2023 г. и вх. №ОВОС-531/23.02.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ФЕЦ с мощност 156,42 kWp върху покрива на промишлена сграда в сграда с идентификатор 87240.501.1332.1, находящ се в УПИ VI, кв. 103, с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив. Инсталацията ще бъде разположена върху покрива на сградата. Произведената електрическа енергия ще бъде възмездно отдавана за продажба на свободния пазар чрез мрежата на Електроразпределение Юг/ЕВН.

За разполагане на фотоволтаичните модули ще бъдат използвани около 720 кв.м. от покрива. Ще бъдат разположени 396 бр. фотоволтаични модула, всеки с максимална производителност 395 вата.

Предвидено е изграждане на подземно присъединително трасе - полагане на електропреносен кабел. Полагането на кабела, който ще бъде със следните основни характеристики: трифазен, многожилен, алуминиев тип NAYY CBТ4x250mm² [или 3x250 mm+1x75 mm] в изкоп с дълбочина 0,8 м. и широчина 0,4 м., положен в предпазна HDPE тръба Ф70, присъединен в крайно АС табло НН на посочения от ЕВН ТП №8. Кабелът ще бъде със защитна изолационна ширмовка на всяко отделно жило, и в гумиран електроизолационен шлаух - като цяло. Полагането на кабела ще се установи трайно по подземен, скрит начин — след прокопаване на съответен траншеен изкоп. Дължината на трасето ще е около 260-280 линейни метра.



Имотът и трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000194 „Река Чая“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на ФЕЦ с мощност 156,42 kWp върху покрива на промишлена сграда“** в сграда с идентификатор 87240.501.1332.1, находящ се в УПИ VI, кв. 103, с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив и **„Изграждане на подземно присъединително трасе - полагане на електропреносен кабел“** е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

