



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите- Пловдив

Изх. №. *ОВОС-435-1/04.04./2023* г.

ДО

Г-Н ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ГР. РАКОВСКИ, ПЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 1

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Внедряване на енергийно ефективни мерки на административна сграда на Народно читалище „Христо Ботев-1999“ в с. Болярино, община Раковски, област Пловдив“**

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-435/16.02.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда внедряване на енергийно ефективни мерки на административна сграда на Народно читалище „Христо Ботев-1999“ в с. Болярино, община Раковски, област Пловдив. Предмет на дейността е изпълнение на Енергийна ефективност на административна сграда на НЧ „Христо Ботев“ с. Болярино, община Раковски.

Предвидените енергоспестяващи мерки са: топлинно изолиране на външните стени от външната страна с EPS 120 mm.; подмяна на съществуващата дограма със система от петкамерен PVC профил със стъклопакет, с обобщен коефициент на топлопреминаване  $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; подмяна на вратите с нови алуминиеви с обобщен коефициент на топлопреминаване  $U \leq 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; топлинно изолиране на покрив тип 1 по таванската плоча в подпокривното пространство с минерална вата 150 mm; топлинно изолиране на покрив тип 2 по покривната плоча от вътрешната страна с каменна вата 120 mm.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000291 „Гора Шишманци“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-383/16.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/02.06.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед горезилюженото, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000291 „Гора Шишманци“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Внедряване на енергийно ефективни мерки на административна сграда на Народно читалище „Христо Ботев-1999“ в с. Болярино, община Раковски, област Пловдив“** е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

