



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-585-2 / 04.04. 2023 г.

**ДО**

**Г-Н АНГЕЛИН НИКОЛАЕВ ЦАЧЕВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА**  
**„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД**  
**ОБЩИНА СТОЛИЧНА, ОБЛАСТ СОФИЯ**  
**БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201**  
**ГР. СОФИЯ, РАЙОН ВИТОША**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„ Реконструкция на ОРУ 110 kV в п-ст „Христо Проданов“ 110/20 kV“** в ПИ с идентификатор имот 36498.503.3037, гр. Карлово, ул. Дъбенско шосе № 57, община Карлово, област Пловдив

#### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАЧЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-585/01.03.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на ОРУ 110 kV в п-ст „Христо Проданов“ 110/20 kV в ПИ с идентификатор имот 36498.503.3037, гр. Карлово, ул. Дъбенско шосе № 57, община Карлово, област Пловдив. Предвижда се демонтаж на съществуващите в ОРУ-110kV стоманобетонни портални конструкции и съществуващите вътрешни и външни огради. Ще бъдат изградени нови огради с галванични разкъсвания и нови стоманорешетъчни портални конструкции.

Подстанцията на страна 110 kV, ще бъде изградена с класически съоръжения по „пълна Н-схема“.

Откритата уредба 110 kV ще се състои общо от пет полета (две изводни полета, две полета силов трансформатор, едно поле за мостовата верига).

Трансформаторните полета ще съдържат - шинен разединител с един заземителен нож, прекъсвач, токови измервателни трансформатори и вентилни отводи. Силовия трансформатор в едното трансформаторно поле ще бъде монтиран на по-късен етап.

Изводните полета ще съдържат - шинен разединител с един заземителен нож, прекъсвач, комбинирани измервателни трансформатори, линеен разединител с два заземителни ножа и вентилни отводи.

Полето за мостовата верига ще съдържа – два шинни разединителя с два заземителни ножа, прекъсвач и токови измервателни трансформатори.

Управлението на съоръженията в ОРУ 110 kV ще се осъществява дистанционно от командна зала, телемеханично от опорен пункт и от място от командни шкафове монтирани за всяко поле по отделно.

Предвиден е нов транспортен път пред силовите трансформатори и нов обслужващ път в средното поле, навлизащ до апаратните блокове на трансформаторните присъединения и на мостовата верига.

Включено е разработването и изграждането на маслоотвеждаща канализация и маслосборен резервоар. Предназначението на тази канализация е да отведе маслото от



легло на един от двата трансформатора в случай на авария в маслосборен резервоар при дъжд при нормални условия на работа.

По време на реконструкцията ще се образуват неопасни строителни отпадъци с кодове: 17 01 01, 17 04 05, 17 02 01, 17 02 03 и 17 04 11. Строителните отпадъци ще се събират, съхраняват, транспортират до депа за строителни отпадъци и подготвят за оползотворяване разделно.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона: BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение:

**„ Реконструкция на ОРУ 110 kV в п-ст „Христо Проданов“ 110/20 kV“** в ПИ с идентификатор имот 36498.503.3037, гр. Карлово, ул. Дъбенско шосе № 57, община Карлово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

