



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0800-648-1/.....04.04.....2023 г.

ДО

**Г-Н ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ  
ГР. РАКОВСКИ  
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 1**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на част от канализационна мрежа в с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-648/08.03.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на част от канализационна мрежа в с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив.

Предвижда се канализацията да бъде от смесен тип, в нея ще бъдат включени както битови, така и дъждовни води от покриви, имоти и улични платна.

Гръбнакът на разглежданата канализационна мрежа са два главни колектора - Главен колектор I и Главен колектор III. За облекчаване на Главен колектор III по трасето му се предвижда облекчителна шахта с отливен канал, заустващ в близкия водоприемник.

Главен колектор I води началото си от най-северната точка на селото в ОК326. Той обира водите, генерирани от северните квартали кв.10 и кв.11, завива на юг по ул. Пирин, продължава по ул. Йордан Йовков и ул. Христо Ботев, където в края си се включва в шахта от изградения главен канализационен колектор по ул. Иван Вазов. Главен колектор I ще се изгради от тръби PP SN10 и GRP SN10000 (N/m<sup>2</sup>) с диаметри DN/ID300-1100 с обща дължина L= 1649.38m.

Главен колектор III също води началото си от северните квартали, върви по ул. Христо Смирненски, след това по ул. Георги Бенковски, ул. Панагюрище и се включва в шахта от изградения главен канализационен колектор от тръби GRP DN/ID1200 по ул. Иван Вазов. Главен колектор III ще се изгради от тръби PP SN10 и GRP SN10000(N/m<sup>2</sup>) с диаметри DN/ID300-1200, както и с PE тръба DN250, която ще се използва за съпротивителния участък, с обща дължина L= 1917.93m.

За облекчаване на Главен колектор III се предвижда изграждане на облекчителна шахта по трасето му, която ще отвежда прелелите отпадъчни води към близкия водоприемник чрез отливен канал с дължина 455.15 m. Второстепенната мрежа ще се изгради от тръби PP SN10 и GRP SN10000(N/m<sup>2</sup>) с диаметри DN/ID300-1000 с обща дължина L= 2725.34m.

Нивелетата на новопроектираните главни колектори е съобразена с нивата на тръбите в съществуващите шахти. При оразмеряване на колекторите са взети предвид площите, генериращи отпадъчни води от останалите квартали. По трасето на канализационната мрежа, в участъците с покритие по-малко от 1,50m, се предвижда канализационните тръби да се положат в стоманобетонов кожух.



Участъкът, предмет на инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Изграждане на част от канализационна мрежа в с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив,

съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

