



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 030-674/11.11.04 / 2023 г.

ДО
Г-ЖА Д
ГР. ПЛОВДИВ

ИЛИЕВА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение(ИП): „Кабелна линия 1 kV от ТП-3 Зелениково до АС табло за електрозахранване на фотоволтаична електрическа централа“ находяща се в УПИ ХИ-647, кв.66 по плана на с. Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдив, „ул. 37-ма“ №3

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-674/10.03.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на кабелна линия 1 kV от ТП-3 Зелениково до АС табло за електрозахранване на фотоволтаична електрическа централа находяща се в УПИ ХИ-647, кв.66 по плана на с. Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдив, „ул. 37-ма“ №3. Кабелът ще бъде тип CABT/NAYY 4x95tt2 дложен свободно в изкоп с размери 0,8/0,4 при пресичане на път ще бъде в PVC тръба Ф110 с бетонов кожух.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000443 „Река Омуровска“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000443 „Река Омуровска“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение:



„Кабелна линия 1 kV от ТП -З Зелениково до АС табло за електрозахранване на фотоволтаична електрическа централа“ находяща се в УПИ ХИ-647, кв.66 по плана на с. Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдив, „ул. 37-ма“ №3 е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

