



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ДВРС-810.1/18.04* / 2023 г.

ДО

Г-Н АНГЕЛ СТОЕВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ

ГР. ПЛОВДИВ, ПЛ. „НИКОЛА МУШАНОВ“ №1

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Внедряване на ЕСМ в сградата на Областна Администрация Пловдив“, ПИ 56784.518.132, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-810/23.03.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда внедряване на ЕСМ в сградата на Областна Администрация Пловдив, ПИ 56784.518.132, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив. В рамките на проекта ще се изпълняват дейности, касаещи повишаване на енергийната ефективност на сградата, замяна на съществуващата прозоръчна дограма атриум, реализирането на VRF система, фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност от 110 kWp PV за собствено потребление, както и изграждане на термopомпена инсталация въздух-вода за отоплението на основната и спомагателните сгради, подмяна на старото люминисцентно осветление с ново енергоспестяващо LED осветление, както и изграждане на покривната конструкция на нова фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електроенергия за собствени нужди.

Енергоспестяващите мерки ще са: реализиране на нова дограма – атриум; реализиране на система за централна климатизация с променлив дебит на хладилния агент (VRV/VRF) за отопление и охлаждане; реализиране на 2 бр. термодинамични бойлери; изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди и литиево-йонна система за съхранение на енергията; LED осветление; въвеждане на система за автоматизация и управление на енергията и мониторинг.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Внедряване на ЕСМ в сградата на Областна Администрация Пловдив“**, ПИ 56784.518.132, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

