



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-643-1/21.04* 2023 г.
ОВОС-644-1/21.04

ДО
Г-Н АНГЕЛ НИКОЛОВ ЧИНГАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ТОНИ-ДЕЛ-90“ ООД
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
С. ДЪЛБОК ИЗВОР, УЛ. „З-ТА“ № 51

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Фотоволтаични електроцентрали - ФЕЦ с мощност до 30 kWp и до 100 kWp на земна повърхност“ и „Кабелни линии 1kV от ел. табли ТЕПО за присъединяване на фотоволтаични електроцентрали“ в ПИ с идентификатор по 24493.148.45, с.Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧИНГАРОВ,

Във връзка с внесени уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №№ОВОС-643/07.03.2023 г. и ОВОС-644/07.03.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционните предложения попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционните предложения предвиждат изграждане на фотоволтаични електроцентрали - ФЕЦ с мощност до 30 kWp и до 100 kWp на земна повърхност и кабелни линии 1kV от ел. табли ТЕПО за присъединяване на фотоволтаични електроцентрали в ПИ с идентификатор по 24493.148.45, с.Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив. Предвидено е за ФЕЦ с мощност 30 kWp инсталирането на 55 бр. модули, инвертор и кабел 1kV тип NAY2Y /CABT/ 5x25mm² с дължина 15м. от ново електромерно табло на монтирано на фасадата на ТП „ТКЗС 2“ от „ЕР Юг“ ЕАД до разпределителното табло на ФЕЦ. За ФЕЦ с мощност 100 kWp ще бъдат инсталирани 184 бр. модули, два инвертора и кабел 1kV тип NAY2Y /CABT/ 5x185mm² с дължина 15м. от ново електромерно табло на монтирано на фасадата на ТП „ТКЗС 2“ от „ЕР Юг“ ЕАД до разпределителното табло на ФЕЦ.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000438 „Река Чинардере“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявените ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000438 „Река Чинардере“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Фотоволтаични електроцентрали - ФЕЦ с мощност до 30 kWp и до 100 kWp на земна повърхност“ и „Кабелни линии 1kV от ел. табли ТЕПО за присъединяване на фотоволтаични електроцентрали“ в ПИ с идентификатор по 24493.148.45, с.Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ-Пловдив

