



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № Р.О.ОС.1040.1/24.04 / 2023 г

ДО

**Г-Н НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИТКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ГР. ПЪРВОМАЙ
УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ - ЮГ“ 50**

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище „Народна просвета – 1929 г.“ в УПИ II-култ. дом в кв. 57 по плана с. Татарево, община Първомай**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1040/13.04.2023 г., за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда енергийно обновяване на сградата на Народно читалище „Народна просвета – 1929 г. в УПИ II-култ. дом в кв. 57 по плана с. Татарево, община Първомай. Предвижда се топло изолиране на сградата, отговарящо на всички съвременни изисквания за пожарна безопасност, подмяна на съществуващите дюшета и дограма. За нуждите на проекта се предвижда изграждане на фотоволтаична покривна инсталация само собствено потребление. Предвижда се модернизация на отоплителната инсталация.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположена защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище „Народна просвета – 1929 г.“ в УПИ II-култ. дом в кв. 57 по плана с. Татарево, община Първомай е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**



Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

