



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0005-775-1 / 25.04.2023 г.

ДО
Г-Н В
ГР. ПЛОВДИВ,
МИНОВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електроцентрала - ФЕЦ с мощност до 20 kWp върху покривна конструкция и прилежащ терен“ в УПИ 13.64, масив 13, ПИ с идентификатор 77373.13.64 по плана на с. Храбрино, м-т „Скелето“, община Родопи, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-775/20.03.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала - ФЕЦ с мощност до 20 kWp върху покривна конструкция и прилежащ терен в УПИ 13.64, масив 13, ПИ с идентификатор 77373.13.64 по плана на с. Храбрино, м-т „Скелето“, община Родопи, област Пловдив. Предвидено е инсталирането на 41 бр. модули за производство на енергия с цел отдаване към електропреносната мрежа.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр. 50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - BG0001033 „Брестовица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електроцентрала - ФЕЦ с мощност до 20 kWp върху покривна конструкция и прилежащ терен“ в УПИ 13.64, масив 13, ПИ с идентификатор 77373.13.64 по плана на с. Храбрино, м-т „Скелето“, община Родопи, област Пловдив е, че



не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

