



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-954/06.04/2023 г.

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ИВАНОВ ДРАГАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ИД ИНДЪСТРИ“ ЕООД
СЕЛО КРИСЛОВО
УЛ. „МЛАДА ГВАДИЯ “ №2

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на уличен водопровод за обект: „Хидролизаторна система, склад, помощни помещения и зарядна станция в УПИ 7.63“, преминаващ през имоти 11845.9.33, 11845.7.35 и 11845.7.16 - общински пътища по КККР на с.Войводиново, Община Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДРАГАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-954/06.04.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод за обект „Хидролизаторна система, склад, помощни помещения и зарядна станция“ в УПИ 7.63 – обществено–обслужващи и складови дейности, м. "Полук тарла", с.Войводиново, Община Марица, област Пловдив. Трасето на водопровода преминава през имоти 11845.9.33, 11845.7.35 и 11845.7.16 - общински пътища. Съгласно Техническо задание за проектиране с изх.№ 34214/15.03.2023 г. от „Вик“ ЕООД гр. Пловдив, има техническа възможност за захранване на УПИ 7.63, чрез проектиране и изпълнение на нов уличен водопровод, който да се захрани от уличен водопровод PE-HDØ110, южно от имота, по път – ПИ 11845.9.33.

Новопроектираният уличен водопровод ще бъде от полиетиленови тръби висока плътност PE-HDØ110, PN10, PE 100 с обща дължина 473 м. Водопроводът е оразмерен да провежда Q=10 л/сек при параметри V=1,35 м/сек и I=0.0173. Водата ще се използва за питейно – битови и противопожарни нужди. По трасето на водопровода - PE-HDØ110 се предвижда монтиране на общо пет на брой пожарни хидранта - ПХ Ø80 – надземни на необходимите нормативни отстояния, които ще осигуряват необходимите водни количества за външно пожарогасене.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона е BG0002016 „Рибарници Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на уличен водопровод за обект: „Хидролизаторна система, склад, помощни помещения и зарядна станция в УПИ 7.63“, преминаващ през имоти 11845.9.33, 11845.7.35 и 11845.7.16 - общински пътища по КККР на с.Войводиново, Община Марица, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

