



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-БМ-1/28.04* /2023 г.

ДО

Г-Н ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „ИНВЕСТПРОДУКТ“ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ 8

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение: „Уличен водопровод“ по полски път ПИ56784.314.35 по кадастралната карта на гр. Пловдив, район Южен, за „Жилищен комплекс АКВЕДУКТА“, местност Гуджуците, община Пловдив, област Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-822/24.03.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод по полски път ПИ56784.314.35 по кадастралната карта на гр. Пловдив, район Южен, за „Жилищен комплекс АКВЕДУКТА“, местност Гуджуците, община Пловдив, област Пловдив.

Трасето ще преминава от ул. „Лозарска“ ПИ56784.534.953, по второстепенна улица с ПИ 56784.534.909, през напоителен канал ПИ56784.314.36 и по Ведомствен път ПИ 56784.314.35 до кръстовище 1 на второстепенна улица с ПИ56784.313.81.

За изграждане на жилищен комплекс „АКВЕДУКТА“ е необходимо захранване с вода съгласно писмото на „В и К“ ЕООД Пловдив, което ще се осъществи от съществуващ водопровод PE-HD Ø280 разположен в по ул. „Лозарска“. За целта се предвижда изграждане на нов уличен водопровод от ул. „Лозарска“ ПИ56784.534.953, по второстепенна улица с ПИ 56784.534.909, през напоителен канал ПИ56784.314.36 и по Ведомствен път ПИ 56784.314.35 до кръстовище 1 на второстепенна улица с ПИ56784.313.81. Ще се положат тръби полиетилен висока плътност ф125 с дължина 309m и ф110 с дължина 12m за отклонението към комплекса. Водопроводната мрежа ще се изпълнява от тръби PE-HD /полиетилен висока плътност/. По дължина на мрежата през 100m ще се монтират пожарни хидранти – общо 3 броя. Трасето на водопровода ще преминава на 2m от регулацията на имотите намиращи се западно на пътищата. Трасето е съобразено със съществуващия канализационен колектор ф600. На мястото на водовземане е предвиден СК Ф100 с охранителна гарнитура. Този водопровод ще осигурява вода и за всички прилежащи имоти по трасето му.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона:** BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Уличен водопровод“** по полски път ПИ56784.314.35 по кадастралната карта на гр. Пловдив, район Южен, за „Жилищен комплекс АКВЕДУКТА“, местност Гуджуците, община Пловдив, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

