



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0005-1231-1 / 09.05.../ 2023 г.

ДО

Г-Н

ПЕЙЧЕВ

С. МАРКОВО,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Вертикална фотоволтаична електроцентрала с мощност до 35 kW**“ върху ограда в УПИ 43.196, 43.197 – жилищно застраяване, поземлен имот с идентификатор 47295.43.1722 по КК на село Марково, местност Захариево, община Родопи, област Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕЙЧЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1231/03.05.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на вертикална фотоволтаична електроцентрала с мощност до 35 kW върху ограда в УПИ 43.196, 43.197 – жилищно застраяване, поземлен имот с идентификатор 47295.43.1722 по КК на село Марково, местност Захариево, община Родопи, област Пловдив.

В имота има законно построена жилищна сграда. Фотоволтаичната централа ще се разположи върху съществуваща ограда. На оградата ще се монтират общо 94 броя фотоволтаични модула всеки един с мощност 370 Wp на фирма CanadianSolar.

Електрическата енергия от ФЕЦ ще се ползва за собствени нужди, а остатъкът ще отдава в мрежата на ЕРП. Централата се присъединява трифазно към електроразпределителната мрежа към съществуващо електромерно табло тип ТЕПО (Б+).

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Вертикална фотоволтаична електроцентрала с мощност до 35 kW“** върху ограда в УПИ 43.196, 43.197 – жилищно застрояване, поземлен имот с идентификатор 47295.43.1722 по КК на село Марково, местност Захариево, община Родопи, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготовено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

