



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 030С-1291-11/14.05.2023 г.

ДО  
Г-ЖА ВИКТОРИЯ ЕНЧЕВА  
УПРАВИТЕЛ НА „ЕЛАРА М“ ЕООД,  
ГР. СОФИЯ,  
БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 51, ОФИС 4

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Изграждане на автономна фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди с мощност 149.76 kw**“ на покрив в УПИ XIII - производствена и складова дейност, кв. 129а, гр. Съединение, област Пловдив

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕНЧЕВА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1291/10.05.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на автономна фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди с мощност 149.76 kw на покрив в УПИ XIII - производствена и складова дейност, кв. 129а, гр. Съединение, област Пловдив. Инсталация е предвидена да покрива собствените нужди на предприятие за първична преработка на картофи в УПИ XIII - производствена и складова дейност, кв. 129а, гр. Съединение, област Пловдив.

Сградата, на която ще се монтира централата, е със скатен покрив. Разположението на панелите ще е успоредно на покривната конструкция. На покрива ще се разположат общо 288 броя фотоволтаични модули, всеки един с мощност 520 Wp, монтирани на метална конструкция. Преобразуването на електрическата енергия ще става с помощта на мрежови инвертори - общо 3 броя. Към централата се предвижда и монтирането на апаратура за съхранение на електрическа енергия – акумулаторна батерия – 67 kWh. Всички инвертори, батерии и електрически табла ще се монтират в помещение ГРТ на сградата.

Инсталацията е предназначена за собствена консумация, без връщане в мрежата. За целта в табло РТфец ще се монтират необходимите устройства за ограничаване на произведената електроенергия до по-ниски стойности от моментната консумация на имота. По този начин се гарантира, че няма да се връща електроенергия в мрежата на ЕРП. Регулирането ще е автоматично в реално време, като се взема информация от нови токови трансформатори в ГРТ на сградата и се предава до контролер, който управлява изходната мощност на инверторите.

Общият пиков капацитет на централата ще е 149,76 kWp, а произведената електрическа енергия се очаква да бъде 183,15 MWh/годишно.



Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цалапица”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Изграждане на автономна фотovoltaична инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди с мощност 149.76 kw“** на покрив в УПИ XIII - производствена и складова дейност, кв. 129а, гр. Съединение, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

