



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 01300-1014-1/18.05/2023 г.

ДО

Г-ЖА Р

С. ВОЙВОДИНОВО,

СТАВРЕВА-ДИНОВА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабелна линия 1KV за електрозахранване на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с мощност 30 Kw” в имот № 11845.502.971 по кадастрален и регулационен план на с. Войводиново, Община Марица.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАВРЕВА-ДИНОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1017/12.04.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 1KV за електрозахранване на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с мощност 30 Kw, в имот № 11845.502.971 по кадастрален и регулационен план на с. Войводиново, Община Марица.

Ново табло РТФец монтирано в имота 11845.502.971 за разпределение на електроенергията за ФЕЦ ще се электроснабди с кабел NAYY 5x25mm от табло ТЕПО, монтирано на съществуващ стълб №2, извод А на МТП №6 според Становище на „Електроразпределение юг” ЕААД.

Кабелът от табло ТЕПО до имот № 11845.502.971 ще се положи в изкоп, на дълбочина 0,8 m. Под терена, на 0.6m. от имотните граници. Кабелът пред гаражите и в имота ще се изтегли в защитни пластмасови тръби, предварително положени в изкоп.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0002016 „Рибарници Пловдив” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Кабелна линия 1KV за електрозахранване на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с мощност 30 Kw“** в имот № 11845.502.971 по кадастрален и регулационен план на с. Войводиново, Община Марица е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

