



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1025-1/18.05 /2023 г.

ДО

Г-Н ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
Г-Н СТЕФАН ВИКТОРОВ СУЛТАНОВ
Г-Н НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ МИТЕВ
УПРАВИТЕЛИ НА „ЕН ЕС ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ,
УЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I-ВИ“ №24, ЕТ.2, ОФИС 2

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Уличен водопровод и канал“ за обект: Ново свързано, високо, застрояване на смесена обществено – жилищна сграда в УПИ III-148 – обществено обслужващи дейности, кв. 17 по плана на комплекс „Паисий Хилендарски“, идентичен с ПИ 56784.502.153, гр. Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СУЛТАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1025/13.04.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод и канал за обект: Ново свързано, високо, застрояване на смесена обществено – жилищна сграда в УПИ III-148 – обществено обслужващи дейности, кв. 17 по плана на комплекс „Паисий Хилендарски“, идентичен с ПИ 56784.502.153, гр. Пловдив.

Предвидените трасета на водопровода и канала ще започват от ПИ 56784.502.153, в имот 56784.502.263 (публична общинска собственост – улица), като съответно двата провада, ще се движат разнопосочно.

Водопроводът ще се изпълни в западна посока в имот ПИ 56784.502.263 до осъществяване на връзка със съществуващ водопровод ЕФ80.

Канализацията DN400 ще се изпълни в източна посока в имот 56784.502.263 и уличен канал DN500 по общински път с ИД56784.502.305, който ще се заусти в същ. РШ на 100HD по път с ИД 502.305. Дълбочината на изкопа за водопровода е 1,5м от кота терен. Дълбочината на изкопа за канала е на максимална дълбочина от 3.15м. Дължината на водопровода ще е 64,00м1. Дължина на канализацията - 163.50м1.

Трасетата, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда



(ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Уличен водопровод и канал“** за обект: Ново свързано, високо, застрояване на смесена обществено – жилищна сграда в УПИ III-148 – обществено обслужващи дейности, кв. 17 по плана на комплекс „Паисий Хилендарски“, идентичен с ПИ 56784.502.153, гр. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

