



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ДВ.ОС. 118.1/29.05* /2023 г.

ДО
Г-Н К
ГР. КАРЛОВО,

КУНЧЕВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична инсталация с мощност 40 kWp“ върху метална носеща конструкция на покрив в ПИ № 36498.39.204, местност „Пейчиновото“ по КК и КР на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУНЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1118/24.04.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 40 kWp върху метална носеща конструкция на покрив в ПИ № 36498.39.204, местност „Пейчиновото“ по КК и КР на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив.

Предвижда се разполагане на 100 броя фотоволтаични модули, които ще бъдат монтирани на метални конструкции върху покрив на съществуваща сграда.

Произведената електроенергия ще се използва за покриване на собствените нужди, а излишъка от електроенергия ще се продава към електроразпределително дружество.

Присъединяването на фотоволтаичната електроцентрала в поземления имот ще се осъществи трифазно към ГРТ на обект, което е свързано към съществуващо ЕТ1, извод „Д“ от ТП/БКТП „Ники“, КЛ/ВЛ Соколица, п/с Карлово 1.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002128 „Централен Балкан Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична инсталация с мощност 40 kWp“** върху метална носеща конструкция на покрив в ПИ № 36498.39.204, местност „Пейчиновото“ по КК и КР на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

