



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0800-883-3/08.06 /2023 г.

ДО

Г-Н ИВАН АТАНАСОВ АНТОНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ВАСИЛЕВ БРЮ“ ЕООД
С. ЖИТНИЦА, УЛ. „29-ТА“ №13
ОБЩ. КАЛОЯНОВО
ОБЛ. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Нова кабелна линия 20 kV от ЖР №63 извод „Дуванлии“ Чернозем до ТП "ФЕЦ" 2500 kVA" находящ се в ПИ 29475.4.125 по КККР на с. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНТОНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-883/30.03.2023 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-883-2/17.05.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова кабелна линия 20 kV от ЖР №63 извод „Дуванлии“ Чернозем до ТП "ФЕЦ" 2500 kVA" находящ се в ПИ 29475.4.125 по КККР на с. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив.

Трасето на новата КЛ 20kV ще тръгва от нов ТП ФЕЦ в имот №125 след напускането на имота тръгва успоредно на стопански път 29475.4.128 посока изток, към път III-642, ще върви успоредно в западната част на пътното платно в сервитута на пътя на отстояние един метър от имотните граници. По пътя си ще пресича напоителен канал, като ще преминава над него в метална тръба на височина повече от указаната 0.6м. Металната тръба ще е заземена от двата края и ще излиза на 15м. извън сервитутната зона след, което трасето ще продължава успоредно на пътя от северната му страна, като пресича път № III-642 , чрез сондаж трасето на кабелната линия ще върви на отстояние 0,6 м. от имотните граници след което ще достига ЖР № 63 извод „Дуванлии“ Чернозем.

По така описаното трасе ще се положат 1 бр. КЛ 20kV.

Връзката на новата кабелна линия тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185mm²) 1бр. от ЖР №63 извод „Дуванлии“ Чернозем до ТП "ФЕЦ"2500kVA находящо се в ПИ 29475.4.125 по КККР на с. Житница ще стане посредством два комплекта кабелни глави (монтирани в двата края на кабела) в РУ СрН на двата трафопоста. Новите кабели ще бъдат тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185mm²) RM/25. Успоредно по дължина на трасето ще се полага и стоманено въже ф10 мм, свързано към заземителния контур на ЖР №63 извод „Дуванлии“ Чернозем до ТП "ФЕЦ" 2500 kVA находящо се в ПИ 29475.4.125 по КККР на с. Житница. Общата дължина на кабелното трасе ще е около 1200м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Нова кабелна линия 20 kV от ЖР №63 извод „Дуванлии“ Чернозем до ТП „ФЕЦ“ 2500 kVA“** находящ се в ПИ 29475.4.125 по КККР на с. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

