



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0806-1323-1 / 09.06 2023 г.

ДО
Г-Н
ГР. ПЛОВДИВ

СТАНКОВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на общо водопроводно отклонение и площадков водопровод за група имоти: ПИ 63238.14.203, ПИ 63238.14.204, ПИ 63238.14.205, ПИ 63238.14.206 и ПИ 63238.14.137, землище с. Руен, общ. Куклен“ по път - ПИ 63238.14.207, с. Руен, общ. Куклен, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1323/15.05.2023 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на общо водопроводно отклонение и площадков водопровод за група имоти: ПИ 63238.14.203, ПИ 63238.14.204, ПИ 63238.14.205, ПИ 63238.14.206 и ПИ 63238.14.137, землище с. Руен, общ. Куклен“ по път - ПИ 63238.14.207, с. Руен, общ. Куклен, обл. Пловдив. Захранването ще се осъществи от уличен водопровод PE-HD Ø63 по път ПИ 63238.14.139. След влизането на общото СВО в имот ПИ 63238.14.207, на 1,00 м. от границата му с път 63238.14.139 ще бъде разположена обща водомерна шахта, в която ще се монтира общ водомерен възел за отчитане на изразходваните водни количества от петте имота (ПИ 14.203, 14.204, 14.205, 14.206, 14.137). Водомерния възел ще бъде снабден с всички необходими арматури за нормалната му работа: спирателен кран Ø11/4", мрежест филтър Ø11/4", водомер Ø1", възвратна клапа Ø11/4" и спирателен кран с изпразнител Ø11/4".

Трасето ще се изпълни с полиетиленови тръби висока плътност PE-HD Ø40 PN10 PE 100 с необходимия наклон, като пред всеки от имотите ще се монтира ТСК Ø1". Водопроводът ще минава на 1,00 м. от уличните регулационни линии на имотите, като тръбите ще бъдат положени в траншея, върху пясъчна подложка 10 см, а след монтирането им ще бъдат засипани отново с пясък 20 см. По трасето ще се положи детекторна лента с метален проводник.

Необходимото водно количество за противопожарни нужди ще се осигурява от съществуващ пожарен хидрант ПХ Ø80 – надземен, които е монтиран на съществуващия уличен водопровод.



Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-351/31.03.2021 г. (ДВ бр. 59/16.07.2021 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0001031 „Родопи-Средни“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на общо водопроводно отклонение и площадков водопровод за група имоти: ПИ 63238.14.203, ПИ 63238.14.204, ПИ 63238.14.205, ПИ 63238.14.206 и ПИ 63238.14.137, землище с. Руен, общ. Куклен“ по път - ПИ 63238.14.207, с. Руен, общ. Куклен, обл. Пловдив** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

