



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 2200-1305-1/15.06 /2023 г.

ДО
Г-Н ИВАН ПОПОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ИПО“ ООД
ГР. КАРЛОВО, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА,
УЛ. „ТЕОФОН РАЙНОВ“ № 66

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 949,44 kWp“ върху покривите на съществуващи сгради в имот с идентификатор 36498.504.13, гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1305/12.05.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 949,44 kWp върху покривите на съществуващи сгради в имот с идентификатор 36498.504.13, гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив.

Предвижда се в УПИ с идентификатор 36498.504.13 - „За друг вид производствен, складов обект“, собственост на възложителя, находящ се в област Пловдив, община Карлово, гр. Карлово, ул. "Теофан Райнов", върху покривите на съществуващи сгради на площ приблизително 4 600 кв.м да се изгради фотоволтаична електроцентрала с мощност до 949,44 kWp за собствени нужди.

Мрежовата фотоволтаична електроцентрала ще се състои от 2064 броя фотоволтаични модули с мощност всеки от по 460 Wp, 9 броя инвертори съответно - 2 броя по 110,00 kW, 4 броя по 100 kW, 3 броя по 80 kW, кабелна мрежа и разпределителни табла. Модулите ще се монтират върху покривите на съществуващите сгради в имота на конструкция с ориентация на Юг и ще са подредени в групи (стрингове), като панелите ще са последователно свързани един с друг и съответно към инверторите. Произведената електроенергия от фотоволтаична инсталация ще се използва за собствени нужди, като излишната енергия ще се отдава към електроразпределителната мрежа.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположените защитени зони: **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“ и BG0002128 „Централен Балкан Буфер“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 949,44 kWp“** върху покривите на съществуващи сгради в имот с идентификатор 36498.504.13, гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

