



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0000-1312-1* / *16.06* .....2023 г.

ДО

**Г-ЖА ГЕРГАНА ПЕТРОВА ГАМАЛОВА - ФАВР**  
**УПРАВИТЕЛ НА „АМГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**  
**ГР. СОФИЯ, БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №30А**

*Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електрическа централа до 200 kWp и външно кабелно захранване“ в УПИ XXII-за фотоволтаична централа, кв. 5 по устройствения план на с. Богдан, община Карлово, област Пловдив*

#### **УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАМАЛОВА - ФАВР,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1312/12.05.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа до 200 kWp и външно кабелно захранване в УПИ XXII-за фотоволтаична централа, кв. 5 по устройствения план на с. Богдан, община Карлово, област Пловдив. Модулите ще са разположени върху метална носеща конструкция на земя. Фотоволтаичните елементи са преобразуватели на слънчевата енергия в електрическа. Предвидено е и изграждането на външно кабелно захранване. Табло електромерно се монтира до кабелен разпределителен шкаф КРШ1, захранен от табло н.н. на ТП „ТКЗС Изток“. Връзката между табло ФЕЦ (Т FV) и табло електромерно ТЕ ще се осъществява с 2 броя кабел в паралел, тип NAYY 4x240mm<sup>2</sup> в изкоп 0,8/0,4м. в тръба ф140 с дължина 14,0м. На 10 реда на земя се разполагат общо 303 броя фотоволтаичните модули, разпределени по начин, при който се използва възможно най-добре слънчевия потенциал. Табло ФЕЦ (Т ФЕЦ) ще се монтира в югоизточния край на сградата. Произведената електрическа енергия от фотоволтаичната централа ще се продава изцяло на свободния пазар.

Имотът и трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Фотоволтаична електрическа централа до 200 kWp и външно кабелно захранване“** в УПИ XXII-за фотоволтаична централа, кв. 5 по устройствения план на с. Богдан, община Карлово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

