



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОДРС...1367.../16.06.../2023* г.

ДО

Г-Н ДАНИЕЛ БОРИСОВ ПАКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „АВАСОЛ Б“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ
БУЛ. ДУНАВ № 5, ВХ. А, ЕТ.6 АП.63

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 1.2 МВт“ в ПИ 29235.26.11; 29235.26.12; 29235.26.13, землището на с. Желязно, местност „Тепе пара“, общ. Марица, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1367/17.05.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 1.2 МВт в ПИ 29235.26.11; 29235.26.12; 29235.26.13 в землището на с. Желязно, местност „Тепе пара“, общ. Марица, обл. Пловдив.

За целите на ИП ще бъде използвана изравнена площадка, като основната ѝ част ще представлява площта на вече несъществуващите сгради и бетонната площадка към тях от бившата животновъдна ферма, като за целта в същия терен ще се изгради метална конструкция от набивен тип осигуряваща равна повърхност на отделните фотоволтаични маси. Фотоволтаична инсталация (фотоволтаични /соларни/ панели) ще бъде с обща инсталирана мощност 1.2 МВт. Панелите ще се монтират на изравнената територия, повдигнати на около 50 см от земята. Всички изходящи кабели от инверторите ще се обединяват в Главното разпределително табло (ГРТ) на централата и оттам ще излиза един основен кабел – връзка с новоизграденото БКТП (трафопостна уредба). Готовото БКТП ще се транспортира до мястото на монтажа му и ще се постави върху вече отлят бетонен фундамент.

Кабелните трасета ще се прекарват през предварително положен в изкопи 20/40 см. пластмасови тръби. Дължината на кабелите ще е около 1200 м.

Територията на имота, където ще се реализира ИП, ще се ограда с ограда от ажурен тип /мрежа/ с височина 2 м.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона е BG0002016 „Рибарници Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 1.2 МВт“** в ПИ 29235.26.11; 29235.26.12; 29235.26.13, землището на с. Желязно, местност „Тепе пара“, общ. Марица, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

