



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0000-1314-3/16.06..2023 г.

ДО

Г-Н ЗДРАВКО ЛИНКИН

УПРАВИТЕЛ НА „ИНТЕРЛИНК ГРУП“ АД

ГРАД ПЛОВДИВ, РАЙОН „ТРАКИЯ“

УЛ. „НЕСТОР АРАБАДЖИЕВ“ №55

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Заустване на формирани от обект „Завод за алюминиеви профили в УПИ 021064 – СМФ, масив 21“, находящ се в ПИ с идентификатор 61412.21.227 (стар номер 21.208 и 21.216) по КККР на село Радиново, община Марица дъждовни води, чрез изграждане на извънплощадков канализационен колектор с дължина L=266,00 м, който ще заусти в канализационен клон за дъждовни и пречистени промишлени и битово – фекални отпадъчни води по проект с възложител Община Марица, попадащ в обхвата на ПИ с идентификатор 61412.21.18 и ПИ с идентификатор 61412.21.165, общинска собственост и чрез същия ще се отведат до повърхностния водоприемник – отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 61412.21.166“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИНКИН,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1314/12.05.2023 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда заустване на формирани от обект „Завод за алюминиеви профили в УПИ 021064 – СМФ, масив 21“, находящ се в ПИ с идентификатор 61412.21.227 (стар номер 21.208 и 21.216) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Радиново, община Марица, област Пловдив, дъждовни води, чрез изграждане на извънплощадков канализационен колектор от тръби Pragma гофр. PP ID1000 SN10 с дължина L=266,00 м, който ще заусти в канализационен клон за дъждовни и пречистени промишлени и битово – фекални отпадъчни води по проект с възложител Община Марица, попадащ в обхвата на ПИ с идентификатор 61412.21.18 и ПИ с идентификатор 61412.21.165, общинска собственост на Община Марица и чрез същия ще се отведат до повърхностния водоприемник – отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 61412.21.166 с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“, държавна частна собственост на „Напоителни системи“ ЕАД.

За инвестиционното предложение е издадено писмо с изх.№ОВОС-175-5/05.03.2021г. на Директора на РИОСВ – Пловдив.

В процеса на проектиране с изготвеното проектното решение по част ВиК за обекта и е възникната необходимост от промяна на инвестиционното предложение в частта



касаеща заустването на формиращите се от обекта битово-фекални отпадъчни води и дъждовни води, като за битово-фекални вместо отвеждане след пречистване от локално пречиствателно съоръжение в изградена и въведена в редовна експлоатация канализация за дъждовни и пречистени битови води с разрешение за ползване №ДК-07-Пд-54/27.03.2018г. се предвижда отвеждането им в 2 броя изгребни ями, едната с полезен обем 104,38 м³, а другата с полезен обем 8,50 м³.

Не се предвижда заустване на битово-фекални отпадъчни води от обекта в повърхностен воден обект.

Канализационната мрежа на обекта е проектирана, като разделна за битово-фекални и дъждовни води.

За отводняването на покривите, козирките и прилежащия около сградата терен в северната част и в южната част е предвидено изграждането на отводнителна и ретенционна система Hauraton Recyfix Nicap или аналогично.

Отводняването на покривите е решено с помощта на вакуумна канализация.

Отводняването на прилежащия около сградата терен в северната част с изключение на паркинг зоната е посредством слотов улей с висок хидравличен капацитет Hauraton Recyfix Nicap или аналогично с параметри Q вход = 321,82 л/сек и Q изход=262,80 л/сек.

Отводняването на прилежащия около сградата терен в южната част е посредством слотов улей с висок хидравличен капацитет Hauraton Recyfix Nicap или аналогично с параметри Q вход=423,031 л/сек и Q изход=364,00 л/сек.

Отводнителната система е проектирана от северната и южната част на сградата в непосредствена близост до нея и в нея ще се включват водите от покривите и козирките и прилежащия около сградата терен в северната част и в южната част.

С помощта на отводнителната и ретенционна система Hauraton Recyfix Nicap се осъществява задържане на водата и се позволява намаляване на входното водно количество към канализационния колектор.

Технологичните водни количества се осигуряват от уличния водопровод за БПН. Не се предвижда изпускане на производствени отпадъчни води от дейността, те са в оборотен цикъл. Осигурен е резервоар за съхранение с полезен обем 24 м³.

Отвеждането на дъждовните води формирани от покривите, козирките и прилежащия около сградата терен в северната част и в южната част ще се осъществи чрез изграждане на извънплощадков канализационен колектор от тръби Pragma гофр. PP ID1000 SN10 с дължина L=266,00 м, който ще заусти в канализационен клон за дъждовни и пречистени промишлени и битово-фекални отпадъчни води по проект с възложител Община Марица, попадащ в обхвата на ПИ с идентификатор 61412.21.18 и ПИ с идентификатор 61412.21.165 и чрез същия ще се отведат до повърхностния водоприемник – отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 61412.21.166 с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо изх.№ПУ-01-449(1)/31.05.2023г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), ЗВ и подзаконовите и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008г. (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони:
BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Заустване на формирани от обект „Завод за алуминиеви профили в УПИ 021064 – СМФ, масив 21“, находящ се в ПИ с идентификатор 61412.21.227 (стар номер 21.208 и 21.216) по ККР на село Радиново, община Марица дъждовни води, чрез изграждане на извънплощадков канализационен колектор с дължина L=266,00 м, който ще заусти в канализационен клон за дъждовни и пречистени промишлени и битово – фекални отпадъчни води по проект с възложител Община Марица, попадаш в обхвата на ПИ с идентификатор 61412.21.18 и ПИ с идентификатор 61412.21.165, общинска собственост и чрез същия ще се отведат до повърхностния водоприемник – отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 61412.21.166“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище изх.№ПУ-01-449(1)/31.05.2023г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Пловдив



