



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ... *ОВОС-1330-1/20.06* ... / 2023 г.

ДО
Г-ЖА
ГР. ПЛОВДИВ

ГРАДАНСКА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Уличен водопровод“ към еднофамилна жилищна сграда в УПИ 22.72 - жил. застр., местност кв. „Чатал Дерѐ“, по плана на с. Бѐлащица, община Родопи, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГРАДАНСКА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1380/18.05.2023 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бѐде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод към еднофамилна жилищна сграда в УПИ 22.72 - жил. застр., местност кв. „Чатал Дерѐ“, по плана на с. Бѐлащица, община Родопи, област Пловдив.

Трасето на новия водопровод ще минава по имот с идентификатор 03304.22.26 - селскостопански, горски, ведомствен път. Трасето е учредено в предходна фаза на проектиране ПУП-ПРЗ, когато е изготвен парцеларен план. По първоначално учреденото трасе има изпълнен и въведен в експлоатация частично водопровод до имот 22.33. Дължината на трасето на продължението на водопровода е 56 м, материал PE-HD 90, SDR 17. Средна дълбочина на изкопа 1,60м. Ще се монтира 1 брой надземен пожарен хидрант ПХ 70/80. Обратната засипка ще е от земни маси на пластове до 20 см над теме трѐба.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министѐра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бѐдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Уличен водопровод“** към еднофамилна жилищна сграда в УПИ 22.72 - жил. застр., местност кв. „Чатал Дерѐ“, по плана на с. Бѐлащица, община Родопи, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

