



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ...*OBDC-1385-2/20.06*.....2023 г.

ДО  
Г-Н ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ  
УПРАВИТЕЛ НА „БРИТ ТРЕЙД“ ЕООД  
ГР. ПЛОВДИВ  
УЛ. „ПОБЕДА“ 46, ЕТ.7, АП.21

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 150 kWp“** в ПИ 17806.501.1438, урбанизирана територия, НТП за ниско застрояване /до 10 м./ по КК и КР на с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1385/18.05.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 150 kWp в ПИ 17806.501.1438, урбанизирана територия, НТП за ниско застрояване /до 10 м./ по КК и КР на с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив.

Централата ще бъде с мощност 150 kWp. Тя ще се състои от следните основни компоненти: Модули-това са панели, състоящи се от множество соларни клетки, преобразуващи енергията на слънцето в електрическа енергия. Модулите се монтират върху стойки от профилен алуминий или галванизирани стомана. Те се закрепят в земята посредством стоманени пилони, които се забиват пневматично в земята или посредством плитките бетонни фундаменти, но това ще се реши на по-късен етап, когато се изготвят работни проекти. Модулите се свързват кабелно един към друг и след това тези обособени групи се свързват към инверторни блокове. Кабелите ще бъдат положени подземно. Инверторите преобразуват правия ток произведен от фотоволтаиците, в променлив и повишават неговото напрежение, преди подаването му в крайния трансформатор. Трансформаторите повишават напрежението на електрическия ток до 20 kV. Връзката с националната електроразпределителна мрежа ще се осъществи чрез подземен електропровод, като присъединяването ще се извърши чрез съществуваща подстанция към съществуващ въздушен електропровод 110 kV на електроразпределителната мрежа

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007 г.) и изменена с Решение №588/06.08.2021 г.



Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000444 „Река Пясъчник“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 150 kWp“** в ПИ 17806.501.1438, урбанизирана територия, НТП за ниско застрояване /до 10 м./ по КК и КР на с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

