



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *039С-1391-1/20.06* 2023 г.

ДО  
Г-Н БЛАГОЙ КАЙМАКАНОВ  
УПРАВИТЕЛ НА "ВИБКОВ" ООД  
ГР. ПЛОВДИВ,  
ПЛ. „КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ“ № 6, ЕТ. 3

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електроцентрала с максимална мощност 719 400 Wp“**, монтирана на наземна метална конструкция в поземлен имот с идентификатор 78029.345.974, с НТП За база за селскостопанска или горскостопанска техника, местност „Край село“, в землището на с. Цалалица, община Родопи, област Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЙМАКАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1391/18.05.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с максимална мощност 719 400 Wp, монтирана на наземна метална конструкция в поземлен имот с идентификатор 78029.345.974, с НТП За база за селскостопанска или горскостопанска техника, местност „Край село“, в землището на с. Цалалица, община Родопи, област Пловдив.

ФЕЦ ще бъде с максимална мощност 719 400 Wp и ще се монтира на наземна метална конструкция с ориентация изток-запад. ФЕЦ ще се състои от 1320 броя фотоволтаични модула, 7 инвертора и кабелна мрежа. Предвидените фотоволтаични панели ще са с монокристални силициеви фотоклетки. Всеки модул ще е с мощност 545 Wp. Фотоволтаичните модули ще са подредени в групи (стрингове) към инвертори по 18 и 19 панела на стринг, по 10 стринга на инвертор. Връзката между стринговете и инверторите ще се осъществи със соларен проводник 1x6 мм<sup>2</sup>. Предвидено е заземяване на съоръженията и на металните конструкции чрез заземители и поцинкована шина 40/4 мм, положена в изкоп. Съоръженията във ФЕЦ ще са защитени с всички необходими защиты: защитата на стринговете ще се осъществи на входа на инвертора, а линиите от инвертора до таблото ще са защитени двустепенно- на изхода от инвертора и на входа на таблото. Мълниезащитната инсталация за обекта ще се осъществи чрез 1 брой мълниеприемник с изпреварващо действие, монтиран на метален пилон с височина 7 м. Електрозахранването на централата ще се осъществи от МКТП, собственост на възложителя.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



**Най-близко разположена защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалапица“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008г. (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони: **BG0002086 „Оризища Цалапица“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електроцентрала с максимална мощност 719 400 Wp“**, монтирана на наземна метална конструкция в поземлен имот с идентификатор 78029.345.974, с НТП За база за селскостопанска или горскостопанска техника, местност „Край село“, в землището на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ-Пловдив

