



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 030С-1419-1/20.06.....2023 г.

ДО

Г-Н АНГЕЛ КОСТАДИНОВ АЯНСКИ - РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ РАКОВСКИ
"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД КЕЦ РАКОВСКИ
ГР. РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ,
КВ. "ГЕН. НИКОЛАЕВО", пл. "БЪЛГАРИЯ" 6

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на въздушна кабелна линия /ВКЛ/ ниско напрежение 0.4 kV за външно електрозахранване на съществуваща жилищна сграда“ с местонахождение в имот № 66915.12.172, с. Скутаре, община Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЯНСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1419/22.05.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на въздушна кабелна линия /ВКЛ/ ниско напрежение 0.4 kV за външно електрозахранване на съществуваща жилищна сграда с местонахождение в имот № 66915.12.172, с. Скутаре, община Марица, област Пловдив.

Изходната точка на новата ВЛ е стълб № 8 от извод „Б“ на КРШ № 2 на ТП № 2. Трасето на новата ВЛ НН се намира в урбанизираната територия на с. Скутаре, кв. 12 от кадастралната карта. От съществуващ стълб № 8 кабелното трасе е в южна посока до стълб № 8/2. От стълб № 8/2 трасето продължава в източна посока до достигане на стълб № 8/3 до имотна граница на имот № 66915.12.172 и ЕТ монтирано на стълб 8/3. На площадката ще бъдат разположени следните основни съоръжения: 3 бр. стълб, заземителна инсталация, въздушна мрежа (извод „Б“) с усукани изолирани проводници, табло ТЕПО 1T/A, монтирано на стълб 8/3. Въздушната мрежа ниско напрежение ще се реализира с изолирани усукани проводници и ще се изпълни с проводник AL/R 3x70+70.5mm². Общата дължина на трасето ще е 55,3 метра.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявленото инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото ИП: „Изграждане на въздушна кабелна линия /ВКЛ/ ниско напрежение 0.4 kV за външно електрозахранване на съществуваща жилищна сграда“ с местонахождение в имот № 66915.12.172, с. Скутаре, община Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготовено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

