



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 000С-1483-1 / 28.06.2023 г.

ДО

„УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА“ ЕООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

Г-Н ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГР. АСЕНОВГРАД, УЛ. „СЛАВЕЙ“ № 5

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Наземна фотоволтаична електроцентrala с мощност до 70 kW“ в УПИ X-169, кв.17, в землището на с. Сухозем, Община Калояново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1483/29.05.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на наземна фотоволтаична електроцентrala с мощност до 70 kW в УПИ X-169, кв.17, в землището на с. Сухозем, Община Калояново.

Ще бъде изградена инсталация за добиване на електроенергия от слънчева енергия. Централата ще се изгради наземно на метални конструкции на които ще се монтират фотоволтаичните панели. Монтираният наземни метални конструкции ще се оформят като конструктивни „маси“, на които ще се разположат панелите. Инсталацията ще се състои от фотоволтаични панели групирани в стрингове. Стрингът се формира от определен брой последователно свързани панели, за получаване на подходящо напрежение на входа на инверторите. Последните преобразуват произведеното постоянно напрежение в трифазно променливо такова. Ще се монтират два инвертора с номинална мощност 50 kW и 20kW, като към тях ще се свържат всички стрингове от панелите.

Електрозахранването на ГРТ-ФЕЦ ще стане с кабелна линия, която ще свързва към електромерното табло, разположено до предписания за присъединяване трафопост. Ще се изгради система за мониторинг, която ще дава информация за произведената от електроенергия от централата. Електрическата енергия от ФЕЦ ще се отдава в мрежата на ЕРП. За осъществяването на инвестиционното намерение електрозахранването на имота ще се осъществи от ТНН на ТП / БКТП ТП1-Сухозем, КЛ/ВЛ Сърнегор, п/ст Чернозем до стандартизирано електромерно табло монтирано до фасадата на ТП-1 с. Сухозем.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.



Така заявленото инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото ИП: „Наземна фотоволтаична електроцентрала с мощност до 70 kW“ в УПИ X-169, кв.17, в землището на с. Сухозем, Община Калояново е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготовено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

