



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0806-1578-1/06.04 /2023 г.

ДО  
Г-Н НЕНКО АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ  
УПРАВИТЕЛ НА ЕТ "НЕНКО ТРИФОНОВ"  
ГР. КАРЛОВО, УЛ. "ЮМРУКЧАЛ" 20А

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабелна линия 20 kV“ от БКТП 20 kV в УПИ 30.73-овцеферма с обслужващи сгради, местност „Под Петрол (ПИ с идентификатор 36498.30.73) до УПИ XXXII-за трафопост, кв. 112, (ПИ с идентификатор 36498.505.3036), БКТП „ТКЗС“ по КККР на град Карлово, община Карлово, област Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРИФОНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1578/05.06.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на кабелна линия 20 kV от БКТП 20 kV в УПИ 30.73-овцеферма с обслужващи сгради, местност „Под Петрол (ПИ с идентификатор 36498.30.73) до УПИ XXXII-за трафопост, кв. 112, (ПИ с идентификатор 36498.505.3036), БКТП „ТКЗС“ по КККР на град Карлово, община Карлово, област Пловдив. Предложеното трасе се намира в южната част на град Карлово, до и в регулационните граници на населеното място. В поземлен имот с идентификатор 36498.30.73 е предвидено изграждане на БКТП 20 kV за обслужване на фотоволтаична централа за собствени нужди по друг проект. За присъединяването и се предвижда изграждане на подземна кабелна линия 20 kV от ПИ 36498.30.73 до БКТП „ТКЗС“ в ПИ 36498.505.3036. Ще бъде изградена подземна кабелна линия 20 kV, положена директно в изкоп с дълбочина около 1.0 м. Ще се използва кабел 2x(3 бр. кабел 20kV NA2XS(F)2Y 12/20kV 1x158/16mm<sup>2</sup>) с дължина около 80 м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположените защитени зони:** **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Кабелна линия 20 kV“** от БКТП 20 kV в УПИ 30.73-овцеферма с обслужващи сгради, местност „Под Петрол (ПИ с идентификатор 36498.30.73) до УПИ ХХХІІ-за трафопост, кв. 112, (ПИ с идентификатор 36498.505.3036), БКТП „ТКЗС“ по КККР на град Карлово, община Карлово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

