



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0301-1664-7/12.07/2023 г.

ДО
Г-Н **ЛИЛКОВ**
УПРАВИТЕЛ НА „ИНВЕСТ ФОР Ю“ ЕООД,
ГР. СОФИЯ, РАЙОН ПОДУЯНЕ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на уличен канал“ с дължина 67.50 метра за заустване на отпадъчни води от ПИ 11845.9.55-За търговски обект, комплекс в землището на с. Войводиново, преминаващ през ПИ 11845.9.55, ПИ 11845.9.56, ПИ 11845.9.57, ПИ 11845.9.32, ПИ 11845.49.15, с. Войводиново, община Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИЛКОВ,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1124/25.04.2023 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-1124-4/30.06.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен канал с дължина 67.50 метра за заустване на отпадъчни води от ПИ 11845.9.55-За търговски обект, комплекс в землището на с. Войводиново, преминаващ през ПИ 11845.9.55, ПИ 11845.9.56, ПИ 11845.9.57, ПИ 11845.9.32, ПИ 11845.49.15, с. Войводиново, община Марица, област Пловдив.

Инвестиционното предложение включва изграждане на новопроектиран канал Ф400/350, който ще заусти отпадъчни води от ПИ 11845.9.55, землище на с. Войводиново в съществуващ отводнителен канал № 11845.49.15, представляващ отводнителен канал „ГК-4“, който е държавна собственост и се експлоатира от „Напоителни системи“ ЕАД-клон Марица. Всички отпадни води от площадката ще заустват в горепосочения канал. В зависимост от замърсяванията се отделните потоци отпадни води ще бъдат съответно пречистени. Битово-фекални води – от санитарните възли и кухнята. Отвеждат се от канал PVC160 и заустват в локална пречиствателна станция. Същата е ситуирана в зелената площ на 3.0 м от регулация на мястото на водоплътната яма. След новопроектираната ЛПСОВ пречистената вода зауства в РШ4, основна за парцела и начална за извън площадковия канал.

Отвеждането на отпадните дъждовни води от сградите и площадка на парцела става от проектираната канализация за условно чисти води и води замърсени с нефтопродукти. Трасето и на двете се променя, за да заусти в РШ4. По този начин се избягва наличието на Инфилтрационна система. Поток 1- отпадните атмосферни води от покрива са със статут на условно чисти води и заустват директно в приемник без пречистване и са в уведомителен режим спрямо БДИБР. Втори поток отпадните дъждовни води от цялата останала площадка – улици, товаро-разтоварни площадки. Повърхностните води се



събират от канали с решетки и се смятат за замърсени с нефтопродукти. За пречистването им е предвиден сепаратор за нефтопродукти.

РШ е събирателна шахта от потоците отпадни води формирани в имота. Потока отпадни води от покрива на сградата се включва във въпросната шахта, заедно с пречистените битови води и водите от площадката след КМУ. След тази шахта потока отпадни води е смесен от трите потока. Шахтата ще служи за собствен мониторинг.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо Изх. №ПУ-01-462-(3)/06.07.2023 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконови нормативни актове към него, при спазване на определени условия.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0002016 „Рибарници Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на уличен канал“** с дължина 67.50 метра за заустване на отпадъчни води от ПИ 11845.9.55-За търговски обект, комплекс в землището на с. Войводиново, преминаващ през ПИ 11845.9.55, ПИ 11845.9.56, ПИ 11845.9.57, ПИ 11845.9.32, ПИ 11845.49.15, с. Войводиново, община Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие на писмо изх. № ПУ-01-462-(3)/06.07.2023 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ Пловдив

