



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 1681/14.06.2023 г.

ДО

Г-ЖА

Г-Н И

ГР. ПЛОВДИВ,

КИРОВА
КИРОВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „**Изместване на съществуващ уличен водопровод Ч Ф300**“ в границите на УПИ III-532.303, за жил.стр., (ПИ с ИД 56784.532.303), кв. 9 по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИРОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИРОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1681/14.06.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изместване на съществуващ уличен водопровод Ч Ф300 в границите на УПИ III-532.303, за жил.стр., (ПИ с ИД 56784.532.303), кв. 9 по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив.

Съгласно техническо задание с изх.№34819 от 12.04.2023 г. на „Вик“ ЕООД, гр. Пловдив - техническа възможност за захранване с питейна вода има с проектиране и изграждане на уличен водопровод PE- HDØ160 по път с ИД 532.220 (източно от имота), който да се захрани с водопровод Ø300 при пресичането му с път с ИД 532.220.

През УПИ III-532.303, за жил. стр., кв. 9 по плана на кв. „Модър“, гр. Пловдив (ПИ с ИД 56784.532.303), преминава съществуващ водопровод ЧФ300. Предвижда се неговото изместване в границите на имота, спрямо бъдещото застрояване, като е осигурен сервитут съгласно нормативните изисквания. Изместването ще се осъществи изцяло в границите на имота, като новото разположение на водопровода е съобразено с бъдещото застрояване и необходимите сервитутни разстояния. Тръбите, които ще бъдат използвани за изграждането на новия участък от водопровода ще са от ЧФ300, за налягане 10 атм. По трасето на новопроектирания водопровод не е предвидено водопроводно отклонение за имота. В границите на изместване на водопровода не се предвижда монтирането на нови ПХ. Проектното решение е съобразено с одобрени проектни схеми, като са използвани данни на „Вик“ ЕООД, гр. Пловдив и по задание на възложителя.

Техническа възможност за заустване на отпадните води от имота има с проектиране и изграждане на уличен канал PP600 по новообразувана общинска улица северно от имота – ул. „Колхида“, който да заусти в новоизграждащ се канализационен колектор Ø2000 по ул. „Модър“, след въвеждането му в експлоатация. Временно заустването ще се осъществи в новоизграден канал DN500 по ул. „Модър“ до изграждане на колектор Ø2000 по ул. „Модър“ и превключването на канализацията в него, съгласно Техническо задание с изх. №34819/12.04.2023 г. на „Вик“ ЕООД.



Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Изместяване на съществуващ уличен водопровод Ч Ф300**“ в границите на УПИ III-532.303, за жил.стр., (ПИ с ИД 56784.532.303), кв. 9 по плана на кв. „Модър”, гр. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

