



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0000-1712-1/25.07./2023 г.

ДО

Г-Н

ПАСКАЛЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „ПАК ЕНЕРДЖИ“ ООД

ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, !

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелна линия 1kV, КНН за присъединяване на ФЕЦ“ в УПИ XIII-122, кв. 10 по плана на с. Беловица, общ. Хисаря, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАСКАЛЕВ,

Бъв връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1712/16.06.2023 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-1555-1/05.06.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 1kV, КНН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XIII-122, кв. 10 по плана на с. Беловица, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

Предвижда се изграждане на кабел 1kV тип NAY2Y /CAVT /2бр. 4x185мм² от ново монтирано Ел. табло тип ТЕПО собственост на ЕР Юг монтирано на фасадата на ТП 2, с. Беловица /кабелната линия върви в сервитута на съществуващи кабели НН/, след което се насочва на юг пресича имот, след което тръгва в изток посока по южната граница на имот УПИ XIII-122 по общинска улица и достига имота по проект на ЕР ЮГ ще се изведат два броя нови кабели НН. Общата дължина на трасето е 70 м. Кабелът ще се положи в изкоп 0.4/0.8м. на отстояние 0.6 м. от имотните граници до новопроектираното табло ФЕЦ, монтирано на фасадата.

Захранващите кабели са от ТЕПО мерене захранено от ТП 2 Беловица 2бр. NAY2Y /CAVT/ 4x185мм². Кабелите са оразмерени по токово натоварване и допустима загуба на напрежение. Загубата на напрежение в табло мерене е 2,14%. Общото трасе на кабела, разположен в Общинска собственост, е 65 м.

За търговското мерене на обекта ще се монтира електромерно табло ТЕПО Б+ със статични електромери доставка и монтаж от „ЕР ЮГ“ ЕАД.

Кабелът се предвижда да се изгради в имот улица /Общинска собственост/ и УПИ XIII-122, кв.10 /частен имот/ по плана на с. Беловица, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0002010 „Язовир Пясъчник“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед N°РД-574/08.09.2008 (ДВ бр. 85/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002010 „Язовир Пясъчник“**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Изграждане на кабелна линия 1kV, КНН за присъединяване на ФЕЦ“** в УПИ XIII-122, кв. 10 по плана на с. Беловица, общ. Хисаря, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

