



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0000...2023-1.../2023* /2023 г.

ДО
ИНЖ. **РАЙЧЕВ**
ЗАМЕСТИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на улица от ул. "Димитър Талев" до О.Т. 50939 по път в ПИ 56784.533.428 (южна част) 500 м. с ВиК инфраструктура и от О.Т. 50939 до О.Т. 50963 по път в 56784.386.58 160 м. - ВиК инфраструктура", кв. „Остромила-Беломорски", гр.Пловдив, община Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАЙЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2037/20.07.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на съоръжения на техническата инфраструктура - улица от ул. "Димитър Талев" до О.Т. 50939 по път в ПИ 56784.533.428 (южна част) 500 м. с ВиК инфраструктура и от О.Т. 50939 до О.Т. 50963 по път в 56784.386.58 160 м. - ВиК инфраструктура", кв. „Остромила – Беломорски", гр.Пловдив, община Пловдив.

Предвидената улица ще бъде с дължина 500 м. и ширина 6 м. – по пътен проект с трайна асфалтова настилка. Водопровода ще бъде изграден от полиетиленови тръби висока плътност PE-HDф200(176.20) с дължина 552м, PN10PE-HDф160(141) PN10 с дължина 158 м., PE-HDф9110(96.8) PN10, PE100 с дължина 5м и PE-HDф90(79.2) PN10, PE100 с дължина 21м. за присъединяване на пожарните хидранти. Обща дължина на водопроводната мрежа–715 м. Настоящият водопровод е оразмерен като второстепенен водопровод като част от водопроводната мрежа на гр. Пловдив. Оразмерителното водно количество е: $Q_{пп}=10.00\text{л/сек}$, $Q_{разпр.}=10.00\text{л/сек}$, $Q_{ор.}=20.00\text{л/сек}$. Тръба PE-HDф200, PN10 провежда оразмерителното водно количество при $V=0.82\text{м/сек}$ и $J=0.00330$.

Предвидени са нови ПХф80-надземни за обекта – 7 бр.

По трасе ще се монтира 1 бр. СКф150 с предпазна гарнитура.

Изграждане на канализация, ревизионни шахти и улични оттоци:

вРЕ 500(433) SN8; L= 500 m,

вРЕ Ф400(347) SN8; L= 160 m,

вРЕ Ф200(172) SN8; L= 93 m за присъединяване на дъждоприемните оттоци,

В проекта са предвидени общ брой РШ – 12 броя;

В проекта са предвидени общ брой ДО – 31 броя;

Съоръженията на техническата инфраструктура, предмет на инвестиционното предложение ще преминават през съществуващи пътища, общинска собственост -



поземлени имоти с идентификатори 56784.533.428 и 56784.386.58 по КККР на гр.Пловдив.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на улица от ул. "Димитър Талев" до О.Т. 50939 по път в ПИ 56784.533.428 (южна част) 500 м. с ВиК инфраструктура и от О.Т. 50939 до О.Т. 50963 по път в 56784.386.58 160 м. - ВиК инфраструктура“, кв. „Остромила-Беломорски“, гр. Пловдив, община Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

