



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0806-1592-3...../01.08...* 2023 г.

ДО
Г-Н
ГР. ПЛОВДИВ

СЕРКОВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Външно кабелно захранване на ФЕЦ в УПИ Х-290 - за фотоволтаична електроцентрала, кв. 33, с. Климент, община Карлово, област Пловдив“**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕРКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1592/06.06.2023 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-1592-2/26.07.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външно кабелно захранване на ФЕЦ в УПИ Х-290 - за фотоволтаична електроцентрала, кв. 33, с. Климент, община Карлово, област Пловдив.

Обектът представлява кабелно захранване от табло силово на ФЕЦ (Т ФЕЦ), намиращо се в Х-290 - за фотоволтаична електроцентрала, кв. 33 в с. Климент, община Карлово, област Пловдив до табло мерене (ТЕ), монтирано на уличната регулация до трафопост ТП „3 Климент“. Кабелът ще свързва фотоволтаичната централа към електроразпределителната мрежа. Трасето на кабела ще е с дължина 420м.

Трасето на кабела ще тръгва от югозападния ъгъл на УПИ Х-290 - за фотоволтаична централа, кв. 33 на запад по улицата към о.т. 186 към кръстовището и след около 32м. чупи на юг и пресича улицата. Трасето на кабела продължава по северния тротоар на улицата към о.т. 187, като в края на улицата пресича улицата и продължава към о.т. 209 по западния тротоар на улицата. При достигане на кръстовището с о.т. 209 трасето чупи на изток към о.т. 195 и продължава по северния тротоар към о.т. 195. При достигане края на улицата чупи на юг, като я пресича и покрай имотните граници достига срещу трафопоста и пресича улицата между о.т. 199 и о.т. 197 и достига до мястото, където е монтирано табло мерене ТЕ. Трасето на кабела ще преминава на 0,6м. от имотните граници.

Кабелите ще бъдат 2 броя в паралел тип NAYY J 4x240мм², положени в изкоп 0,8/0,4м. по улицата и защитна тръба в изкоп 1,1/0,6м. - при пресичането на пътя. При преминаване покрай стоманобетонни стълбове кабелът се изтегля в защитна тръба по 2м. от двете страни и стълба и на 2,0м. от основата му.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002054 „Средна гора“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Външно кабелно захранване на ФЕЦ в УПИ X-290 - за фотоволтаична електроцентрала, кв. 33, с. Климент, община Карлово, област Пловдив“** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

