



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 02001-1799-1/04.03.....2023 г.

ДО
Г-Н **КАЛИБАЦЕВ**
УПРАВИТЕЛ НА „ФИЛИКОН-97 АД“
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Нова подземна кабелна линия СрН 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x400 mm², от РУ на БКТП "Сервизио" в имот №73242.225.867 до съществуваща РУ 20kV на ТП "ФЕЦ Филикон", с. Труд, ПИ - 73242.45.709, м. „Висината“ общ. Марица, обл. Пловдив**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛИБАЦЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1799/27.06.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова подземна кабелна линия СрН 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x400 mm², от РУ на БКТП "Сервизио" в имот №73242.225.867 до съществуваща РУ 20kV на ТП "ФЕЦ Филикон", с. Труд, ПИ - 73242.45.709, м. „Висината“ общ. Марица, обл. Пловдив. Трасето на новата КЛ 20kV тръгва от ТП ФЕЦ ФИЛИКОН в имот №45.709 след напускането на имота тръгва успоредно на второстепенна улица 45.708, след което пресича селскостопански път 45.703 и достига имот 614.5 за ЖП транспорт, който преминаваме със сондаж при км 6+756 съгласно писмо на ЖП секция Район Пловдив. Продължава по стопански път 62.717 посока изток към път II-64 Карлово - Пловдив пресича със сондаж под пътя продължава по стопански път 63.34 и 63.36 пресича канал 63.35 и продължава по път 65.32 и 67.12 тръгва на юг по път 68.20, достига имот 614.9 за транспорт, който преминаваме чрез сондаж продължава по 222.25, 222.22 и 223.196 достига стопански път 223.198 продължава по 224.169 завива на изток по 225.66 и достига 73242.225.867 РУ на БКТП "Сервизио". По така описаното трасе ще се положат 1 бр. КЛ 20kV. Връзката на новата кабелна линия тип NA2XS(F)2Y 3x (1x400mm²) 1бр. РУ 20kV на ТП "ФЕЦ Филикон" с. Труд, ПИ - 73242.45.709 до от РУ на БКТП "Сервизио" в имот73242.225.867 ще стане посредством два комплекта кабелни глави (монтирани в двата края на кабела) в РУ СрН на двата трафопоста.

Участъкът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007 г.) и изменена с Решение №588/06.08.2021 г.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на**



глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000444 „Река Пясъчник“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Нова подземна кабелна линия СрН 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x400 mm², от РУ на БКТП "Сервизио" в имот №73242.225.867 до съществуваща РУ 20kV на ТП "ФЕЦ Филикон", с. Труд, ПИ - 73242.45.709, м. „Висината" общ. Марица, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

