

1114



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0300-1955-1/04-08..... /2023 г.

ДО  
Г-ЖА **МЛАДЖОВА**  
УПРАВИТЕЛ НА "КАРЛОВО СОЛАР ПАРК 2022" ЕООД  
ГР. СОФИЯ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Подземна кабелна линия 110 kV от повишаваща електрическа подстанция” в УПИ 64.228-фотоволтаична електроцентрала и електрическа повишаваща подстанция, местност „Тарла топрак” (ПИ с идентификатор 10291.64.228) до ПИ с идентификатор 10291.64.1 (Подстанция Карлово 2), в землището на село Ведраре, общ. Карлово

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МЛАДЖОВА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1955/11.07.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализация на инвестиционното предложение предвижда изграждане на подземна кабелна линия 110 kV от повишаваща електрическа подстанция в УПИ 64.228-фотоволтаична електроцентрала и електрическа повишаваща подстанция, местност „Тарла топрак” (ПИ с идентификатор 10291.64.228) до ПИ с идентификатор 10291.64.1 (Подстанция Карлово 2), в землището на с. Ведраре, общ. Карлово. Ще бъде изградена подземна кабелна линия 110 kV, положена директно в изкоп с дълбочина около 1.0 м. Ще се използва кабел 2 x (3 бр. кабел 110 kV) с дължина около 320 м. Кабелът е с алуминиево тоководещо жило, с изолация от омрежен полиетилен и външна защитна обвивка от РЕ компаунд. Отгоре на пясъчните възглавници се поставя предупредителна лента „Внимание! Кабел Високо Напрежение!”. Основната дейност на инвестиционното предложение е да направи връзка между повишаващата подстанция на ФЕЦ в ПИ 10291.64.228 и Подстанция Карлово 2, осигуряваща връзката с основната електропреносна мрежа на страната.

Участъкът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона: BG0002128 „Централен Балкан Буфер”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Подземна кабелна линия 110 kV от повишаваща електрическа подстанция“** в УПИ 64.228-фотоволтаична електроцентрала и електрическа повишаваща подстанция, местност „Тарла топрак“ (ПИ с идентификатор 10291.64.228) до ПИ с идентификатор 10291.64.1 (Подстанция Карлово 2), в землището на село Ведраре, общ. Карлово е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

