



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № OBOS-1895/11.09.08 /2023 г.

ДО
Г-ЖА
ГР. ПЛОВДИВ,
ДЕНЦ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Уличен водопровод“ за захранване на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VII-25, кв.3, по плана на с. Руен, общ. Куклен, обл. Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДЕНЦ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №OBOS-1895/05.07.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на уличен водопровод за захранване на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VII-25, кв.3, по плана на с. Руен, общ. Куклен, обл. Пловдив. Съгласно Техническо задание за проектиране с изх. № 32326/08.11.2022 г. от „ВИК“ ЕООД гр. Пловдив, има техническа възможност за захранване на УПИ VII-25, чрез проектиране и изпълнение на уличен водопровод PE-HDØ90, който да се захрани от уличен водопровод PE-HDØ90, по прилежащата източно от имота улица с OT30-OT31 до УПИ ХХV-21. Новопроектирианият водопровод ще се изпълнява от полиетиленови тръби висока плътност PE-HDØ90, PN10, PE 100 с обща дължина 74 м. Трасето на новопроектирианият водопровод ще върви по улица OT31-OT32-OT37. Новопроектирианият водопровод ще се свързва със съществуващата водопроводна мрежа. При връзката на съществуващия уличен с новопроектириания водопровод е предвидено монтиране на спирателен кран СКØ80 с охранителна гарнитура. В проекта се предвижда изграждане на един нов пожарен хидрант - ПХ Ø80 – надземен, в края на трасето на новопроектирианият водопровод.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Уличен водопровод” за захранване на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VII-25, кв.3, по плана на с. Руен, общ. Куклен, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

