



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0000-2051-1 / 10.08.2023 г.

ДО

Г-ЖА ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА КАНЕЛОВА  
УПРАВИТЕЛ НА „ПРОФИТ ЛАЙН“ ЕООД  
ГР. ПЛОВДИВ, ПК 4000,  
УЛ. ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ №19, ПАРТЕР

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия с мощност до 1500kWp**“, находяща се на земя в ПИ 06361.30.202 и ПИ 06361.30.203, урбанизирана територия, местност Рошава могила, гр. Брезово, Община Брезово, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАНЕЛОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2051/21.07.2023 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия с мощност до 1500kWp, находяща се на земя в ПИ 06361.30.202 и ПИ 06361.30.203, урбанизирана територия, местност Рошава могила, гр. Брезово, Община Брезово, област Пловдив.

Инвестиционното предложение е за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство и продажба на електрическа енергия с мощност до 1500kWp. Централа ще се изгражда на земя. Металната носеща конструкция ще бъде изградена като тип маси. Метални крака се набиват в земята без да има изкопни работи и без отливане на бетонни фундаменти. Фотоволтаичните панели ще се монтират върху металните маси. DC кабелите се полагат по металната носеща конструкция, AC кабелите се полагат в траншеи до точката на присъединяване. Произведената електрическа енергия ще се отдава изцяло в преносната мрежа. Има издадено становище №4512195 от 16.11.2022 за условията и начина на присъединяване към електроразпределителната мрежа от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД.

Ще бъдат монтирани 1848 броя фотоволтаични панели с мощност 570Wp всеки от тях. Получената мощност на инсталацията ще е 1053kWp. Размерът на всеки панел е 2278x1134mm. Общата площ на панелите е 4296кв.м. Площта на имота е 11 394кв.м. което означава че панелите ще заемат около 37,6% от имота. Цялата площ на имота ще бъде затревена включително и под монтажните маси. Панелите ще са ориентирани на Юг като най ниската точка на панелите над земята е 80см. По този начин под масите може да се коси тревата.

В обекта ще се изгради нов БКТП, който ще бъде присъединен към нов ЖБ стълб в оста на ВЛ 20kV „Бойчо“ от П/ст „Раковски“ 110/20kV.



Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000291 „Гора Шишманци”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-383/16.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/02.06.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия с мощност до 1500kWp”, находяща се на земя в ПИ 06361.30.202 и ПИ 06361.30.203, урбанизирана територия, местност Рошава могила, гр. Брезово, Община Брезово, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

