



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0300-1770-3/11.08 / 2023 г.

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА БОЖИДАРОВА ЖУЛЕВА
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД, КЕЦ ПАЗАРДЖИК
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Монтаж на метално табло-трансформатор на съществуващ ЖР стълб № 32 от ВЛ 20kV Говедаре**“ за електрозахранване на поземлен имот 023010, в местност „Пилит дъмга“, с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖУЛЕВА,

Във връзка с внесено уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1770/22.06.2023 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-1770-2/07.08.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда монтаж на метално табло-трансформатор на съществуващ ЖР стълб № 32 от ВЛ 20kV Говедаре за електрозахранване на поземлен имот 023010, в местност „Пилит дъмга“, с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив.

Новите съоръжения ще бъдат разположени изцяло в сервитутната зона на ВЛ СН „Говедаре“, собственост на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. На съществуващ ЖР стълб №32 от ВЛ 20 kV „Говедаре“ ще бъде монтирано МТТ до 100 kVA (Метално табло - трансформатор 20/0,4kV) – същото е произведено и оборудвано във фабрични условия типово изпитано изделие. На ЖР стълб №32 ще бъде изпълнен въздушно кабелен преход с РОМ и В.О. за присъединяване на новото МТТ към електроразпределителната мрежа. На конструкцията на МТТ ще бъде монтирано ново електромерно табло.

Конструкцията се състои от контейнер, който е изработен от сандвич панел с дебелина 40 мм. и се монтира върху бетонов фундамент. В него са обособени два сектора: за трансформатор с предпазители 20kV и за табло НН.

Секторът за трансформатора заема основната част от контейнера и има врата от алуминиев профил, прахово боядисана в RAL 7035 отваряща се навън. За сектора е предвидена и естествена вентилация. Всички врати са разположени по периметъра на МТТ, метални са и се отварят навън. Секторът за табло НН е отстрани на контейнера, но с по-малки размери. Всички врати на секторите ще са заключваеми, с вградени секретни патрони и по тях ще се монтират необходимите предупредителни табелки свързани с безопасността. Обслужването на табло НН ще става изцяло отвън.

Силовият трансформатор ще бъде с единична мощност 50 kVA, той е разположен в отделно трансформаторно помещение. Захранващата линия от трансформатора до главния разединител на табло НН е изпълнена с проводници NYY-0 4x95 мм². Всички метални конструктивни елементи - и арматурата, и металните конструкции за монтаж на



съоръженията са обхванати от вътрешен заземителен контур, включително и гъвките връзки към вратите и решетките. При монтажа се изпълнява заземителен контур около МТТ, който следва да се изпълни с цинкована шина 40x4 и заземителни колове L 63/63/6 мм2. Връзката с вътрешния контур се изпълнява с гъвкав меден изолиран проводник K07V-K-1x50 мм2 и V-клеми 10-95 мм2.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД – 786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона **BG0002057 „Бесапарски ридове“**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Монтаж на метално табло-трансформатор на съществуващ ЖР стълб № 32 от ВЛ 20kV Говедаре“** за електрозахранване на поземлен имот 023010, в местност „Пилит дъмба“, с. Триводици, община Стамболийски, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

