



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 108-1985-1/21-08.....2023 г.

ДО
Г-Н **ХРИСТОДУЛОВ**
УПРАВИТЕЛ НА „ХРИСТ“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствено потребление и отдаване на енергия към електроразпределителната мрежа с инсталирана пикова мощност до 30kWp, разположена на покрива на сграда“ в ПИ 73242.150.295 в с. Труд, Община Марица, Област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОДУЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1985/14.07.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствено потребление и отдаване на енергия към електроразпределителната мрежа с инсталирана пикова мощност до 30kWp, разположена на покрива на сграда в ПИ 73242.150.295 в с. Труд, Община Марица, Област Пловдив.

Фотоволтаичната инсталация ще бъде с инсталирана пикова мощност до 30kWp. Тя ще бъде разположена на покрива на съществуваща сграда в ПИ 73242.150.295 в с. Труд, Община Марица, Област Пловдив. Тя ще се състои от 54 броя монокристални панели с мощност - 545W и 1 брой трифазен инвертор 30kW. Произведената електрическа енергия от централата ще се използва за собствени нужди и излишното количество ще се отдава в мрежата.

Поради естеството на първичната енергия, ФЕЦ ще работи само през светлата част на денонощието, като моментната й мощност е в зависимост от интензивността на слънчевата радиация. Общата площ заета от фотоволтаичните панели е 240m². За присъединяването на фотоволтаичната централа ще се използва съществуваща инфраструктура. Не се предвиждат нови изкопни дейности.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007 г.) и изменена с Решение №588/06.08.2021 г.



Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000444 „Река Пясъчник“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствено потребление и отдаване на енергия към електроразпределителната мрежа с инсталирана пикова мощност до 30kWp, разположена на покрива на сграда“** в ПИ 73242.150.295 в с. Труд, Община Марица, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми **незабавно** РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

