



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ... *080-1958-1/16.08* 2023 г.

ДО
Г-Н **ДАРГОВ**
УПРАВИТЕЛ НА „ДАРГИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
ГР. ХИСАРЯ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Външно кабелно електрозахранване НН на фотоволтаична електроцентрала на земя до 150 kWp“** в УПИ VI-2390, квартал 16, в землището на с. Хисаря, ПИ с идентификатор 77270.502.2390 по КККР на гр. Хисаря, ул. „Мушо Мушевски“ № 25, Община Хисаря, Област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАРГОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1958/12.07.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на инфраструктурен обект – кабелна линия НН с кабел 1kV NAY2Y-J 2x4x185mm² за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в УПИ VI-2390, квартал 16 в землището на с. Хисаря, ПИ с идентификатор 77270.520.2390 по КККР на гр. Хисаря, ул. „Мушо Мушевски“ № 25, Община Хисаря, Област Пловдив. Съгласно изискванията на експлоатационното дружество ЕР-Юг EVN група, се предвижда присъединяването на обекта да стане към ТНН на БКТП МТТ кв. Веригово, КЛ/ВЛ Крепост, П/ст Хисар.

Експлоатационното дружество ще положи захранващ кабел – 10м от ВМНН от МТП Веригово до ново електромерно табло ТЕПО В+ТТ, монтирано до МТП „Веригово“, гр. Хисаря. Захранващите кабели от ТЕПО мерене, захранено от ТПМ Веригово са 2 броя 4x185mm². Кабелната линия 1kV тип NAY2Y 2x4x185mm² с поцинковано желязо Ф10 е с обща дължина 185 л.м. Кабелът ще се положи по съгласувано трасе в изкоп 0,4/0,8м на отстояние 0,6м от имотните граници. Трасето на инфраструктурния обект ще премине през общински улици. Изкопът ще бъде с дълбочина 0,8м и широчина 0,4 м.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273/30.03.2012г. (ДВ бр.32/2012г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002054 „Средна гора“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Външно кабелно електрозахранване НН на фотоволтаична електроцентрала на земя до 150 kWp“** в УПИ VI-2390, квартал 16, в землището на с. Хисаря, ПИ с идентификатор 77270.502.2390 по КККР на гр. Хисаря, ул. „Мушо Мушевски“ № 25, Община Хисаря, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

