



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 001-2139.11.31.08...../ 2023 г.

ДО
Г-ЖА ЧУТКИНА
ОБЛ. БУРГАС, ОБЩ. НЕСЕБЪР,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (сънчева енергия), с обща инсталирана мощност до 200 KW“ към съществуващи сгради и постройки, в това число върху покривите и фасадните им конструкции и в прилежащия им поземлен имот на УПИ II-1343,1345 по ПУП на гр. Съединение, общ. Съединение

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧУТКИНА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2139/27.07.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (сънчева енергия), с обща инсталирана мощност до 200 KW към съществуващи сгради и постройки, в това число върху покривите и фасадните им конструкции и в прилежащия им поземлен имот на УПИ II-1343,1345 по ПУП на гр. Съединение, общ. Съединение.

Панелите ще бъдат разположени свободно на терена върху стоманена конструкция, с която няма да се нарушава почвената покривка, както и върху покривното пространство на съществуващи сгради в имота.

В настоящия проект се предвижда да се използват около фотоволтаични модули с номинална мощност 450 Wp, които преобразуват сънчевата светлина в електрическа енергия. Постоянният ток, произведен от фотоволтаичните модули ще се преобразува в синусоидален с честота 50 Hz чрез мрежов инвертор. Всички връзки между оборудването ще са изградени с подходящи и оразмерени кабели със стандартизирана накрайници или букси. Всяка група модули ще се присъедини към MPPT вход на мрежовия инвертор.

Мястото на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа е: табло ниско напрежение, ТП/БКТП ТП ЕВГ.КОМАНОВ 2, КЛ/ВЛ ГОЛЯМ ЧАРДАК, п/ст. ПЯСЪЧНИК.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда



(ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (слънчева енергия), с обща инсталирана мощност до 200 KW“** към съществуващите сгради и постройки, в това число върху покривите и фасадните им конструкции и в прилежащия им поземлен имот на УПИ II-1343,1345 по ПУП на гр. Съединение, общ. Съединение е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

